




IMPORTANT

Keep in store for future reference! Le manuel en français est disponible via le code QR.

PROTO-AIRE EZ

Installation & Operation Manual

P/N 3090249_F

August 2021



BEFORE YOU BEGIN

Read the safety information completely and carefully.



The precautions and use of the procedures described herein are intended to use the product correctly and safely. Comply with the precautions described below to protect you and others from possible injuries. Relative to their potential danger, the relevant matters are divided into four parts as defined by ANSI Z535.5

ANSI Z535.5 DEFINITIONS



• **DANGER** – Indicate[s] a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



• **WARNING** – Indicate[s] a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



• **CAUTION** – Indicate[s] a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

• **NOTICE** – *Not related to personal injury* – Indicates[s] situations, which if not avoided, could result in damage to equipment.

Environmental Concerns

Hussmann recommends responsible handling of refrigerants that contain Chlorine, Fluorine and Carbon (CFCs) and those that contain Hydrogen, Chlorine, Fluorine, and Carbon (HCFCs). Only certified technicians may handle these refrigerants. All technicians must be aware and follow the requirements set forth by the Federal Clean Air Act (Section 608) for any service procedure being performed on this equipment that involves refrigerant. Additionally, some states have other requirements that must be adhered to for responsible management of refrigerants.



WARNING

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE)

Only qualified personnel should install and service this equipment. Personal Protection Equipment (PPE) is required whenever servicing this equipment. Wear safety glasses, gloves, protective boots or shoes, long pants, and a long-sleeve shirt as required when working with this equipment. Observe all precautions on tags, stickers, labels and literature attached to this equipment.



CAUTION

Contractors shall strictly adhere to specifications provided by the Engineer of Record (EOR), as well as US Environmental Protection Agency regulations, OSHA regulations, and all other federal, state and local codes. This work should only be done by qualified, licensed contractors. There are numerous hazards, not limited to, but including: burns due to high temperatures, high pressures, toxic substances, electrical arcs and shocks, very heavy equipment with specific lift points and structural constraints, food and product damage or contamination, public safety, noise, and possible environmental damage. Never leave operating compressors unattended during the manual soft-start process. Always power rocker switches off when unattended.

WARNING

Proper Field Wiring and Grounding Required!
Failure to follow code could result in death or serious injury. All field wiring **MUST** be performed by qualified personnel. Improperly installed and grounded field wiring poses **FIRE** and **ELECTROCUTION** hazards. To avoid these hazards, you **MUST** follow requirements for field wiring installation and grounding as described in NEC and your local/state electrical codes.



This warning does not mean that Hussmann products will cause cancer or reproductive harm, or is in violation of any product-safety standards or requirements. As clarified by the California State government, Proposition 65 can be considered more of a 'right to know' law than a pure product safety law. When used as designed, Hussmann believes that our products are not harmful. We provide the Proposition 65 warning to stay in compliance with California State law. It is your responsibility to provide accurate Proposition 65 warning labels to your customers when necessary. For more information on Proposition 65, please visit the California State government website.

WARNING

— LOCK OUT / TAG OUT —

To avoid serious injury or death from electrical shock, always disconnect the electrical power at the main disconnect when servicing or replacing any electrical component. This includes, but is not limited to, such items as controllers, electrical panels, condensers, lights, fans, and heaters.

CAUTION

This manual was written in accordance with originally perscribed equipment that is subject to change. Hussmann reserves the right to change all or part of the equipment for future stores such as, but not limited to, controllers, valves and electrical specifications. It is the installers responsibility to reference the refrigeration drawings supplied for each installation, as directed by the Engineer of Record.

WARNING

This equipment is prohibited from use in California with any refrigerants on the "List of Prohibited Substances" for that specific end-use, per California Code of Regulations, title 17, section 95374.

Use in other locations is limited to refrigerants permitted by country, state, or local laws and is the responsibility of the installer/end-user to ensure only permitted refrigerants are used.

This disclosure statement has been reviewed and approved by Hussmann and Hussmann attests, under penalty of perjury, that these statements are true and accurate.

TABLE OF CONTENTS

INSTALLATION	5
Overview	5
Shipping Damage	5
Apparent Loss or Damage	5
Concealed Loss or Damage	5
On Site Damage Control	5
Proto-Aire EZ Unit Nomenclature	6
Moving the Unit	7
Physical Drawings and Dimensions (Submittal Documents)	8
 REFRIGERATION PIPING	 12
Overview	12
Refrigeration Line Piping	12
Return Gas Superheat	12
Suction Line	12
Liquid Line	13
Refrigeration Cycle	13
Oil Cycle	14
 ELECTRICAL	 14
Field Wiring	14
Maximum & Minimum Field Wire Size	14
Sizing Wire and Overcurrent Protectors	14
For 208-230/3/60 Compressor Units with Single Power Feed	14
For 208-230/3/60 Compressor Units with Dual Power Feed	15
For 208-230/1/60 Compressor Units with Single Power Feed	15
For 208-230/1/60 Compressor Units with Dual Power Feed	15
For 460/3/60 Compressor Units with Single Power Feed	15
For 460/3/60 Compressor Units with Dual Power Feed	15
Temperature Sensors & Defrost Termination Sensors & Thermostats	16
120V GFCI Circuit Operation	16
LED Lighting Operation (if applied)	16
Electronic Oil Level Control	16
Generic Enclosure Layout	17
 STARTUP	 18
Startup	18
Charging the Refrigeration Side	18
Procedure – Triple Evacuation	19
Pre-charge Check List	19
Refrigerant Charge	19
Oil Charge	20
Compressor Motor Rotation	20
Final Checks	21
Control Settings	21
Electronic Oil Level Control	22
Auxiliary Systems	22
Temperature Termination (Digital Mode)	22
Offtime Defrost	23
Sensor Applications	23
Suction Pressure Sensor	23
 SERVICE	 24
Service and Maintenance	24
Compressor Replacement	24
Replacing Drier	25
Checklist	26
Sequence of Operation	28
Replacement Parts	31
Warranty Information	32

Installation

Overview

This section is limited to the information needed to setup the Proto-Aire EZ Unit.

Shipping Damage

All equipment should be thoroughly examined for shipping damage before and while unloading.

This equipment has been carefully inspected at our factory, and the carrier has assumed responsibility for safe arrival. If damaged, either apparent or concealed, the claim must be made to the carrier.

Apparent Loss or Damage

If there is an obvious loss or damage, it must be noted on the freight bill or receipt and signed by the carrier's agent; otherwise, carrier may refuse claim. The carrier will supply the necessary claim forms.

Concealed Loss or Damage


When loss or damage is not apparent until after equipment is uncrated, a claim for concealed damage is made. Upon discovering damage, make request in writing to carrier for inspection within 15 days and retain all packing. The carrier will supply inspection report and required claim forms.

On Site Damage Control

The Proto-Aire EZ Unit is shipped on skids with panels installed. Remove panels to access lifting points on frame. Do not attempt to move the unit from the skids without first removing the panels.

Proto-Aire EZ UNIT NOMENCLATURE

The model numbers for Proto-Aire EZ units are shown on the legend in modular form. The nomenclature is interpreted as follows:






The unit nomenclature is part of the UL code requirements and must be included on the legend as well as the data plate for each unit.

MOVING THE UNIT

It is the responsibility of the installer to ensure that the final equipment installation meets all applicable code requirements. Illustrations shown on the next pages are only for general representation. Actual product will vary depending on application. Be sure that lifting cables/straps do not damage piping stubs, coil surface, or ventilation shroud. Full perimeter support foundation required.

N.E.C. and local electrical code restrictions must be followed for electrical clearances and all other installation requirements.







MINIMUM CLEARANCE REQUIREMENTS:

Provide clearances as shown on Pages 8 and 9 to ensure adequate airflow, reduce the potential for air recirculation, facilitate service accessibility, and to maintain compliance with electrical code requirements. It is the responsibility of the installer to ensure that the final equipment installation meets all applicable code requirements. Suggested rigging setup is illustrated. Be sure that lifting cables/straps do not damage piping stubs, coil surface, or rain guard. Full perimeter support under unit rail foundation required.


Proto-Aire EZ — Physical Data

	Small Unit	Large Unit
Approximate Operating Weight (lbs.)	2180	2737
Shipping Weight	2080	2637
Refrigerant	R448A/R449A/407A/407F/404A	R448A/R449A/407A/407F/404A
Unit Charge (Summer) lbs	2 Row – 8; 5 Row – 15; 6 Row – 22	LAHB13412/10 – 15.4; LAHB13310 – 12.1
Unit Charge (Winter)	2 Row – 24; 5 Row – 56; 6 Row – 82	LAHB13412/10 – 61.6; LAHB13310 – 45.4
Receiver Capacity at 80%	98	98







Proto-Aire EZ — Stub Out Locations




LARGE PTD SKIN

NOTE
Dimensions shown in inches.




SMALL PTD SKIN

NOTE
Dimensions shown in inches.



SMALL PTD SKIN

REAR GRILLE IS
OPTIONAL
SHOWN HERE
FOR
REFERENCE.



REFRIGERATION PIPING

Important: Since Hussmann has no direct control over the installation, providing freeze-burst protection is the responsibility of the installing contractor.

Always use a pressure regulator with a nitrogen tank. Do not exceed 2 psig and vent lines when brazing. Do not exceed 350 psig for leak testing high side. Do not exceed 150 psig for leak testing low side.

Always recapture test charge in approved recovery vessel for recycling.

Overview

This section details the major refrigeration components and their locations in each piping system.

Refrigeration Line Piping

Use only clean, dehydrated, sealed refrigeration grade copper tubing. Use dry nitrogen in the tubing during brazing to prevent the formation of copper oxide. All joints should be made with silver alloy brazing material, and use 35% silver solder for dissimilar metals.

Liquid and suction lines must be free to expand and contract independently of each other. Do not clamp or solder them together. Run supports must allow tubing to expand and contract freely. Do not exceed 100 feet without a change of direction or an offset. Plan proper pitching, expansion allowance, and P-traps at the base of all suction risers. Use long radius elbows to reduce flow resistance and breakage. Avoid completely the use of 45° elbows. Install service valves at several locations for ease of maintenance and reduction of service costs. These must be UL approved for 450 psig minimum working pressure.

Return Gas Superheat

Return gas superheat should be 20 to 30 °F on all units.

Suction Line

1. Install a downward slope in direction of flow. A P-trap is required for all vertical risers.
2. Line may be reduced by one size after first third of case load and again after the second third.
3. Suction returns from evaporators must enter at the top of the line.
4. A minimum pitch of 1/2" per 10 feet of horizontal run should be used.
5. To facilitate proper oil return from, a suction branch should enter the main suction return on the top of the main suction return.

Liquid Line

Take-offs to evaporators must exit the bottom of the liquid line.

Refrigeration Cycle

Beginning with Compressors, refrigerant vapor is compressed into the Discharge Header. The oil separator effectively divides the refrigerant from the lubricant in the system. The lubricant is then returned to the compressors. The Condenser dissipates the unwanted heat from the refrigerant into an air-cooled condenser.

The receiver acts as a vapor trap and supplies the Liquid Line with quality liquid refrigerant. A Liquid Line Filter/Drier removes water and other contaminants from the refrigerant. The liquid branch line supplies liquid refrigerant to the Thermostatic Expansion Valve (TXV), which in turn feed refrigerant to the cases (evaporator coils). These coils pick up heat from the product stored in the cases. A Suction Filter removes system contaminants from return vapor, which is factory supplied but field installed. It is also a good idea to install isolation valves for ease of service.

The mechanical ORI valve (Open on Rise of Inlet pressure) should be set to start opening at 70°F equivalent pressure from T/P chart. This will allow bypass after fans have been cycled off. To set the valve, install pressure gauge on the inlet tap of the valve and artificially lower the pressure to when the valve starts to open. The valve comes factory set from Sporlan to open at 120 psi. For initial start-up, turning the adjustment screw IN approximately * turns should give a starting point and make it easier to verify proper operation.

*ORI-6 = 1 turn = 27 lbs

*ORI-10 = 1 turn = 17 lbs

70° F equivalent pressure = (X) turns + 120 psi

The mechanical bypass CRO valve (Close on Rise of Outlet pressure) should be set to start closing at 2 psi above the low temperature satellite compressor suction pressure set-point. This will prevent the low temperature satellite compressor from short cycling. The valve comes factory set from Sporlan to close at 15 psi. For initial start-up, turn the adjustment screw either clockwise to increase the setting or counterclockwise to decrease the setting approximately * turns. The valve has an adjustment range of 0 to 20 psi.

*CRO-4= 1 turn = 3.3 psi

Oil Cycle

Discharge refrigerant carries droplets of oil from the compressor's outlet. The Oil Separator separates the oil from the refrigerant. The oil is stored in the Oil Separator until needed. The oil returns to the system through the high-pressure line and oil filter.

The oil filter removes impurities from the oil. The high-pressure oil is distributed to the electronic oil level control, which feeds oil into the compressor through a solenoid valve.

Electronic oil regulators monitor oil levels. The units are powered by a 208V power supply. When the oil level in the compressor drops below ½ sightglass, the fill light comes on, and the oil solenoid is energized. If after 90 seconds the oil level does not rise above ½ sightglass, the unit opens the compressor control circuit. If oil becomes available, the electronic oil level control will automatically re-set and the compressor will resume operation.

Electrical

Field Wiring

Maximum & Minimum Field Wire Size

Field wire size is based on the total load amperes, the largest connectable wire sizes for the terminals. (Wire size is based on the serial plate minimum circuit ampacity.) Refer to National Electric Code for correction and adjustment factors.

Sizing Wire and Overcurrent Protectors

Check the legend for Minimum Circuit Ampacity (MCA), Maximum Overcurrent Protective Devices (MOPD), and total RLAs. Follow NEC guidelines.

Branch Circuit(s) must be built to the unit using information supplied on the unit data plate for Minimum Current Ampacities (MCA) and Maximum Over Current Protective Device(s) (MOPD).

Proto-Aire EZ components are wired as completely as possible at the factory with all work completed in accordance with the National Electrical Code. All deviations required by governing electrical codes will be the responsibility of the installer.

For 208-230/3/60 Compressor Units with Single Power Feed:

To each Proto-Aire EZ provide:

- One 208-230/3/60 branch circuit (neutral wire also required if low ambient receiver heater utilized)
- One 120/1/60 dedicated GFI circuit if convenience receptacle is applied.
- One ground wire to earth ground

For 208-230/3/60 Compressor Units with Dual Power Feed:

To each Proto-Aire EZ provide:

- One 208-230/3/60 branch circuit
- One ground wire to earth ground
- One 208-230/1/60 branch circuit (neutral wire also required if low ambient receiver heater applied)
- One ground wire to earth ground
- One 120/1/60 dedicated GFI circuit if convenience receptacle is applied.

For 208-230/1/60 Compressor Units with Single Power Feed:

To each Proto-Aire EZ provide:

- One 208-230/1/60 Circuit (neutral wire also required if low ambient receiver heater applied)
- One ground wire to earth ground
- One 120/1/60 dedicated GFI circuit if convenience receptacle is applied.

For 208-230/1/60 Compressor Units with Dual Power Feed:

To each Proto-Aire EZ provide:

- One 208-230/1/60 Circuit (neutral wire also required if low ambient receiver heater applied)
- One ground wire to earth ground
- One 208-230/1/60 branch circuit (neutral wire also required if low ambient receiver heater applied)
- One ground wire to earth ground
- One 120/1/60 dedicated GFI circuit if convenience receptacle is applied.

For 460/3/60 Compressor Units with Single Power Feed:

To each Proto-Aire EZ provide:

- One 460/3/60 Circuit (neutral wire also required if low ambient receiver heater applied)
- One ground wire to earth ground
- One 120/1/60 dedicated GFI circuit if convenience receptacle is applied.
- If a field installed single point transformer is applied, then additional wiring to and from the transformer is required as required by application.

For 460/3/60 Compressor Units with Dual Power Feed:

To each Proto-Aire EZ provide:

- One 460/3/60 Circuit (neutral wire also required if low ambient receiver heater applied)
- One ground wire to earth ground
- One 208-230/1/60 or 208-230/3/60 branch circuit as required by application (neutral wire also required if low ambient receiver heater applied)
- One ground wire to earth ground
- One 120/1/60 dedicated GFI circuit if convenience receptacle is applied.

Temperature Sensors & Defrost Termination Sensors & Thermostats

Use a shielded and grounded Belden Cable #8762, or equivalent between control panel and case sensors or thermostats.

Important:

Shielded cable must be used. The shield wire must be attached to the panel liner that contains the control board it is terminating to.

120V GFCI Circuit Operation

The Proto-Aire EZ may include an optional GFCI convenience receptacle field wired from dedicated circuit. This circuit will be energized even when unit power is disconnected.

LED Lighting Operation (if applied)

The Proto-Aire EZ may include LED lighting within the electrical enclosure and within the unit. The lighting is controlled via a toggle switch within the electrical enclosure. The lighting will not function if power is removed from unit.


Electronic Oil Level Control

Standard oil level control is powered by 208V with matching control voltage. Wired to general compressor alarm circuit or detected by a compressor proof alarm.

Generic Enclosure Layout

The below electrical enclosure layout is a generic layout that shows names and locations of components within on the enclosure. The layout represents a 208VAC/3/60Hz, 10kA SCCR, 3-compressor unit with a through the door disconnect installed. As the product is configurable, the layout below will not be representative of any one specific unit and should only be used as a generic example.

More components maybe located on an additional liner on the door to the electrical enclosure. These components will be specific to the controller and control system selected for the individual units.



Startup

Charging the Refrigeration Side

Leak Testing

Visually inspect all lines and joints for proper piping practices.

Open Power Supply

Compressors – Open circuit breakers to all compressors.

Isolate

Compressors – Front seat service valves on suction and discharge.

Pressure Transducers – Close angle valves

Liquid Injection Valves – Close Valves

Open

Valves, Receiver.

Verify

Refrigerant requirements for system, compressors, and TXV's in merchandisers and coolers.

Electrical supply and component requirements.

Test Charge

Using properly regulated dry nitrogen and refrigerant mixture, pressurize the system with vapor only. Bring the system pressure up to 150 psig. Use an electronic leak detector to inspect all connections. If a leak is found, isolate, repair, and retest. Be sure system is at 150 psig and all valves closed to repair the leak are re-opened. After the last leak is repaired and retested, the system must stand unaltered for at least 12 hours with no pressure drop from 150 psig.

Evacuation

Nitrogen and moisture will remain in the system unless proper evacuation procedures are followed. Nitrogen left in the system may cause excessive head pressure. Moisture causes TXV ice blockage, wax build up, acid, oil, and sludge formation.

Do not simply purge the system because this procedure is illegal, expensive, harmful to the environment, and may leave moisture and nitrogen. **Do not** run the compressor to evacuate because this procedure introduces moisture into the compressors crankcase oil and does not produce adequate vacuum to remove moisture from the rest of the system at normal temperatures.

Setup

Using an 8 CFM or larger vacuum pump, connect to the access port on both the suction header and liquid supply line of the Proto-Aire EZ Unit. Connect one micron vacuum gauge at the pump, and one at the furthest point in the system from the compressor. Plan procedures so breaking the vacuum with refrigerant will not introduce contaminants into the system. The vacuum pump must be in good condition and filled with fresh oil to achieve desired results.

Procedure – Triple Evacuation

Pull a vacuum to 1500 microns. If the vacuum fails to hold, determine the cause and correct. Begin again and pull a vacuum to 1500 microns.

Break the vacuum with refrigerant vapor to a pressure of about 2 psig. Do not exceed the micron gauge transducer's maximum pressure surge to the transducer of the micron gauge.

Pull a second vacuum to 1500 microns.

Break the vacuum with refrigerant vapor to a pressure of about 2 psig. Prior to charging the system, packing from all filter / drier shells should be removed if a sealed filter or drier is not provided. Proper suction filters and liquid drier cores should be installed when applicable.

Pull a third vacuum to 500 microns. Close vacuum header valves and allow system to stand for a minimum of 12 hours. If the 500 micron vacuum holds, charging may begin. If not, the cause must be determined and corrected. Repeat the entire evacuation procedure from the first step.

Pre-charge Check List

During any of the pull downs, check:

Merchandisers

- Electrical requirements and power supply
- Electrical connections tight and clean
- Proper fan operation
- Thermostat setting

Walk-in Coolers and Freezers

- Electrical requirements and power supply
- Electrical connections tight and clean
- Proper fan operation
- Thermostat setting

NOTES:

Refrigerant Charge

- Remember the condenser in the Proto-Aire EZ holds only a small amount of refrigerant. It is therefore very easy to overcharge the Proto-Aire EZ unless care is taken during the charging process.
- Charging until the liquid sight glass is clear of bubbles will often overcharge the system causing head pressure alarms. However, if the condenser has a subcooling circuit there should be a solid liquid sight glass the majority of the time.*
- The initial / refrigerant charge should be through the liquid side of the system to prevent liquid flood back to the compressors.

Because the HFC refrigerants are less dense than the refrigerants they replace, they will tend to “flash” or bubble more easily, even when the correct charge is in the system.

Oil Charge

Charge the oil separator with oil.

Use only Mobil EAL Arctic 22 CC, ICI Emkarate RL 32 CF, or Copeland Ultra 22 CC

Oil separator is shipped without oil charge.

Oil Levels

Compressor – top half of the sight glass

Oil separator – between the two sight glasses

Important Notice to the Installer

The compressors and oil separator must be closely monitored during startup, because the POE oil does not return from the evaporators as quickly as mineral oil

Compressor Motor Rotation

To check compressor rotation on three phase units, use the following procedure:

1. Install gauges on suction and main discharge line. A momentary compressor run should cause a drop in suction pressure and a rise in discharge pressure.
2. Switch OFF all breakers in the control panel EXCEPT the control circuit breaker.
3. Turn ON main power switch.
4. Look for the green light on the single-phase protector. If the light is red, turn OFF the main power switch. All Proto-Aire EZ 3-phase wiring is connected L1 to T1, L2 to T2, and L3 to T3. Have the field connections corrected so the phase protector indicates phase alignment. (The light is green.)
5. Installing contractor should re-check condenser fan rotation.
6. Turn ON main power switch.
7. Turn all compressors ON using the electronic controller.

8. Momentarily turn ON compressor breaker #1 and verify correct pumping direction. Check all compressors before switching any wires. If all compressors are rotating backwards, change two legs at the unit field power connection terminals. For an individual compressor, change the Legs on the load side of the compressor contactor.
9. Remove forced conditions.

Final Checks

Return Gas Superheat

Return gas superheat should be 20 to 30 °F on all units

Once system is up and running, it is the responsibility of the installer to see that all the final adjustments are made so the Proto-Aire EZ delivers maximum temperature performance and efficiency for the customer. These include:

- Thermostatic Expansion Valve superheat adjustment
- Electronic Pressure Regulator settings
- Defrost scheduling and timing
- Condenser flow balance
- High and low pressure controls
- Thermostat settings
- Adjustments to electronic controls
- Electronic oil level controls
- Change all suction and liquid filter / driers after 72 hours of run time.
- Thoroughly inspect all field piping while the equipment is running and add supports where line vibration occurs.
- Be sure additional supports do not conflict with pipe expansion and contraction.

When merchandisers are completely stocked, check the operation of the system again.

At 90 days recheck the entire system, including all field wiring.

Caution

Never run the compressors in a vacuum as this may quickly damage the compressors.

Control Settings

It is mandatory that the mechanical low-pressure controls be set in the field.

Electronic Oil Level Control

Electronic oil regulators monitor oil levels. The units are powered by a 208V power supply. When the oil level in the compressor drops below $\frac{1}{2}$ sightglass, the fill light comes on and the oil solenoid is energized. If after 90 seconds, the oil level does not rise above $\frac{1}{2}$ sightglass, the unit opens the compressor control circuit. If oil becomes available, the control will re-set and the compressor will resume operation.

Auxiliary Systems

This form of sensor inputs can be programmed for analog operation (case temperature sensor) or digital operation (such as Klixon). The auxiliary sensors are typically used to provide information to control regarding a particular defrost circuit.

Temperature Termination (Digital Mode)

The following information is required for proper operation when an auxiliary sensor is used to connect a defrost termination thermostat (Klixon*) device to the control in order to terminate defrost on high temperature. (*No case temperature sensor present.)

Note: It is assumed that while in refrigeration, the defrost termination thermostat (which is a close on rise device) should be open.

Offtime Defrost

Application

Off-time defrost is the simplest defrost type. A relay is used to de-energize a solenoid valve at specific times. Suction stop solenoid valves should be used to control temperature on long lineups due to the limited receiver capacity. Isolation ball valves for each case lineup are recommended for ease of servicing.

Defrost Operation

1. To initiate a defrost, the control board will de-energize the specific circuit solenoid.
2. After the preset time for defrost has elapsed, the unit will energize the solenoid allowing normal refrigeration.

Sensor Applications

Suction Pressure Sensor

This suction pressure input provides the electronic controller the necessary information to cycle the compressors on and off to maintain an overall setpoint.

IMPORTANT

The current draw required by analog meters (Volt-Ohm Meters or VOMs) can permanently damage electronic equipment.

Never use a VOM to check computer components or computer-controlled systems. Use a Digital Multi-meter (DMM) to measure voltage, amperage, milliamperes, or ohms. If a range is exceeded, the display will show OL (overload).

Service and Maintenance

IMPORTANT: Since Hussmann has no direct control over the installation, providing the freeze-burst protection is the responsibility of the installing contractor.

Know whether or not a circuit is open at the power supply. Remove all power before opening control panels. Note: SOME EQUIPMENT HAS MORE THAN ONE POWER SUPPLY.

Always use a pressure regulator with a nitrogen tank. Do not exceed 2 psig and vent lines when brazing. Do not exceed 350 psig for leak testing high side. Do not exceed 150 psig for leak testing low side.

Always recapture test charge in approved recovery vessel for recycling.

Service

Compressor Replacement

Before beginning removal of old compressor prepare replacement compressor as follows:

Verify:

Replacement compressor:

- Electrical requirements
- Refrigerant application
- Capacity
- Piping hookup location and design
- Suction and discharge gaskets
- Mounting requirements
- Replace the compressor contactor when replacing a compressor.
- Have compressor in an easily accessible position, uncrated and unbolted from shipping pallet.

Disconnect Electrical Supply

Turn off motor and control panel power supplies to the unit.

Turn off control circuit and open all compressor circuit breakers.

Tag and remove electrical wires from the compressor.

Isolate compressor.

Front seat Suction and Discharge Service Valves:

Bleed compressor pressure through both discharge and suction access ports into an **approved recovery vessel**.

Remove externally mounted components that will be re-used on the replacement compressor.

Remove suction and discharge rotolocks.

Remove mounting bolts.

Plug holes per compressor manufacturer's specifications.

Install the new compressor in reverse order of removal. Do not open the new compressor to the system until the system has been leak tested and triple evacuated.

Replacing Drier

Shut down the system. Isolate the drier to be replaced and bleed off pressure into an **approved recovery vessel**. Replace, pressurize, leak test and bring back on line.

Use this form as a guide for your store's checklist on the following page.

Sample Proto-Aire EZ Checklist								
Store: QT Market			Location: Anytown, USA					
Date: 7/30/2018			Time:					
Unit	A							
Model Number								
Serial Number								
Factory Order Number								
Manufacture Date	07/30/2020							
Defrost								
Circuit NO.	1	2	3	4	5 / 6			
Type	Off	Off	Off	Off	Off /			
No./Day	2	3	3	2	1 /			
Length	40m	45m	45m	45m	60m /			
Superheat	26°F							
Suction Set Point	52 psig							
Suction Pressure	52.0 psig / 17°F Saturated							
Suction Temperature	17°F							
Split/Satellite Superheat								
Suction Set Point								
Suction Pressure								
Suction Temperature								
Oil	POE							
Oil Separator	Between Glasses							
Pressure Differential								
Condenser								
Head Pressure	214.9 psig							
Water Temperature In	OK							
Water Temperature Out	OK							
Refrigerant	448a							
Receiver Level								
Liquid Sight Glass	Foamy							
Compressor No.	1	2	3					
Model No.	ZBD57KCE	ZB57KCE	ZB57KCE					
Discharge Temperature	173°F	166°F	166°F					
Amp Draw	10.2	10.7	10.8					
Shell Temp at Oil Connect	hot	hot	warm					
Float or Oil Connect	¾	¾	¾					
Oil Control Magnet Cond.								
Controller								
Alarms								
Time & Date Displayed								
	Notes: L.L. Filter changed All TXV valves adjusted. Raised suction S.P. from 48 psig to 52 psig. All cases are cleaned.							

Proto-Aire EZ Checklist								
Store:			Location:					
Date:			Time:					
Unit								
Model Number								
Serial Number								
Factory Order Number								
Manufacture Date								
Defrost								
Circuit NO.	1	2	3	4	5			
Type								
No./Day								
Length								
Superheat								
Suction Set Point								
Suction Pressure								
Suction Temperature								
Oil								
Oil Separator								
Pressure Differential								
Condenser								
Head Pressure								
Water Temperature In								
Water Temperature Out								
Refrigerant								
Receiver Level								
Liquid Sight Glass								
Compressor No.	1	2	3					
Model No.								
Discharge Temperature								
Amp Draw								
Shell Temp at Oil Connect								
Float or Oil Connect								
Oil Control Magnet Cond.								
Controller								
Alarms								
Time & Date Displayed								
Notes:								

Sequence of Operation

1) General Overview of Sequence

A. System Inputs & Control

The BAS or system controller monitors system inputs, controls system outputs, and provides alarm functionality, with electro-mechanical or electronic safety devices serving as back up should the controller fail. The unit shall be configurable for the refrigerants of R404A, R407A, R407F, R448A, and R449A.

B. Compressors

Compressor staging shall be achieved thru a control point (*suction pressure setpoint*) located in the corresponding return suction header. Compressors are operated under the direction of the rack controller, having outputs wired in series with individual compressor safety devices – including a compressor high-pressure switch for high discharge pressure protection, low pressure control for backup safety and/or low suction pressure protection, and other electronic safeties for individual compressor oil differential pressure and/or oil-level monitoring. The compressor safety devices provide emergency compressor shut-down and/or backup to the unit controller.

C. Condenser

Condenser operation is based on a discharge pressure control strategy. The BAS or system controller operates the condenser fans and will stage/cycle all the fans (#1, #2 & #3) in order to maintain head pressure.

Condenser fan #1 will be the first fan to turn on and the last to turn off.

Condenser fans #2 & #3 will cycle as required to maintain head pressure during low ambient conditions. Condenser fans #2 & #3 will be programmed for “round robin” equal run time.

2) Compressor Safeties

A. Oil Level Failures

Each scroll compressor features the OMC optical oil level control which shall monitor and maintain proper oil level at the compressor. In the event of low oil level conditions, following a two-minute internal delay, the oil control shall signal an oil failure condition, and de-energize the compressor control circuit.

B. High Pressure Lockout Switch

Each compressor includes an automatic reset high pressure switch that, in the event of an overpressure event at the individual compressor, shall disable the compressor control circuit. The high-pressure switch will automatically reset when the pressure has dropped below the switch differential (cut-in) setpoint.

C. Low Pressure Control

The system controller will stage the compressor on and off based on a suction pressure setpoint. The suction group includes an adjustable low-pressure control.

D. Discharge Temperature Sensor

Certain models of the digital compressor have a discharge temperature sensor installed in the head of the compressor. It will be monitored for high discharge temperatures and in the event excessive discharge temperatures are measured an alarm at the IDCM will occur.

E. Circuit Breaker

Individual compressor circuit breakers shall be provided per compressor. The circuit breaker shall open on a fault and stop power from entering the line side of the compressor contactor. Circuit breakers shall trip on overcurrent, short circuit, and overheating.

F. Thermal Overloads

Motor winding overheating is detected via internal compressor overloads. In the event of excessive temperature-rise in the motor windings, the internal overload shall directly open the high voltage power feeds to the motor windings and stop the compressor. Motor winding trips shall auto-reset once the winding temperatures have dropped below the design threshold.

G. Crankcase Heaters

A crankcase heater is used to alleviate liquid migration to the compressor during off cycle periods. The crankcase heater is interlocked through the compressor contactor to be powered when the compressor is not running.

H. Run Proof (if applied)

Upon delivering a compressor run command, the rack controller shall monitor the panel-mounted compressor current sensing relay digital input for a run proof signal. Lack of run proof input closure shall produce a run proof alarm. A run proof alarm can occur if the compressor is not drawing current when the controller is expecting it to be in operation. This could be due to, but not limited to, a compressor breaker trip, low pressure control trip, high pressure control trip, oil level failure, or thermal overload trip.

3) Input Devices

A. Ambient Temperature Sensor

The Ambient Temperature Sensor measures the ambient temperature and is mounted near the inlet air side of the first condenser fan. The ambient temperature sensor is for monitoring only and does not have a failure mode or impact system operation.

B. Discharge Pressure Transducer

The discharge pressure transducer measures the pressure within the discharge header. In the event of a discharge pressure transducer failure condenser fans will remain on.

C. Suction Pressure Transducer

The suction pressure transducer measures the pressure within the suction header of the associated suction group. In the event of a suction pressure transducer failure, the compressors will stage based on the suction group low pressure control and the associate compressor relay output failure state (normally open or normally closed).

D. Circuit Temperature Probe

The circuit temperature probe is mounted near the evaporator and measures the circuit temperature. In the event of a circuit temperature probe failure, the circuit will run in refrigeration mode only until the probe failure is corrected.

E. Circuit Termination Probe/Klixon (if applied)

The circuit termination probe/Klixon is mounted near the evaporator and measures the defrost termination temperature.

F. Circuit Door Switch

In the event of a door switch open failure, a door switch alarm will occur after the door switch alarm delay time and will continue to alarm until the failure is corrected.

G. Phase Monitor

Each three-phase unit is equipped with a phase monitor that monitors the incoming main compressor/condenser power and will interrupt the power supply to the compressor and condenser control circuits, preventing operation of all loads. The phase monitor will issue a single, general alarm to the rack controller in any of the following conditions:

- Over/under voltage
- Phase loss
- Phase reversal
- Voltage imbalance

Quick Reference Parts

For a complete list of replacement parts, follow the link below to the Hussmann parts e-store database:

<https://parts.hussmann.com/product-search>

Below are the links to the Emerson CPC E2E, Emerson Site Supervisor, and Danfoss AK series control information:


Emerson:

<https://climate.emerson.com/en-us/products/controls-monitoring-systems>

Danfoss:

<https://store.danfoss.com/en/Cooling/Electronic-Controls/Supervisory-Solutions/c/2190>

https://store.danfoss.com/us/en_US/Climate-Solutions-for-cooling/Electronic-Controls/Compressor-and-Condenser-Control/Pack-controller%2C-AK-PC-551/p/080G0281



HUSSmann®


**To obtain warranty information
or other support, contact your
Hussmann representative.
Please include the model and
serial number of the product.**

Hussmann Corporation, Corporate Headquarters: Bridgeton, Missouri, U.S.A. 63044-2483 01 October 2012

HUSSmann®

Proto-Aire EZ

Manual de instalación y operación



*Le manuel en français est
disponible via le code QR*

N/P 3090249_F
Agosto de 2021



ANTES DE COMENZAR

Lea la información de seguridad completa y atentamente.



Las precauciones y la aplicación de los procedimientos descritos en este documento tienen como fin el uso del producto de modo correcto y seguro. Cumpla con las precauciones descritas a continuación para protegerse a usted y a otras personas de posibles lesiones. Con relación al posible peligro, los asuntos relevantes se dividen en cuatro partes, según lo que define ANSI Z535.5.

DEFINICIONES ANSI Z535.5



• **PELIGRO** – Indica una situación peligrosa que, si no se evita, tendrá como resultado la muerte o una lesión grave.



• **ADVERTENCIA** – Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría tener como resultado la muerte o una lesión grave.



• **PRECAUCIÓN** – Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría tener como resultado una lesión leve o moderada.

• **AVISO** – *No se relaciona con lesiones personales* – Indica situaciones que, si no se evitan, podrían tener como resultado daños en el equipo.

Cuestiones ambientales

Hussmann recomienda el manejo responsable de los refrigerantes que contienen cloro, flúor y carbono (CFC) y los que contienen hidrógeno, cloro, flúor y carbono (HCFC). Solo los técnicos calificados pueden manipular estos refrigerantes. Todos los técnicos deben conocer y cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Federal de Aire Limpio (Sección 608) para cualquier procedimiento de servicio que se lleve a cabo en este equipo y que implique un refrigerante. Además, algunos estados tienen otros requisitos que se deben cumplir para la gestión responsable de refrigerantes.



ADVERTENCIA

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Solo el personal calificado debe instalar y hacer el mantenimiento de este equipo. Se requiere el uso de equipo de protección personal (EPP) siempre que dé servicio a este equipo. Siempre que trabaje con este equipo, use gafas de seguridad, guantes, botas o zapatos de protección, pantalones largos y camisa de manga larga. Cumpla con todas las precauciones de las etiquetas, adhesivos, rótulos y documentos incluidos en este equipo.



PRECAUCIÓN

Los contratistas deben cumplir rigurosamente con las especificaciones provistas por el ingeniero responsable (Engineer of Record, EOR), así como con los reglamentos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los reglamentos de la OSHA y otros códigos federales, estatales y locales. Este trabajo solo deben llevarlo a cabo contratistas calificados y autorizados. Existen diversos riesgos, entre los que se incluyen: quemaduras debido a temperaturas elevadas, presiones elevadas, sustancias tóxicas, arcos y descargas eléctricas, equipos muy pesados con puntos de izaje específicos y restricciones estructurales, daños o contaminación de alimentos y productos, seguridad pública, ruido y posibles daños ambientales. Nunca deje compresores en funcionamiento desatendidos durante el proceso de arranque suave. Apague siempre los interruptores oscilantes cuando los compresores estén desatendidos.



ADVERTENCIA

¡Se debe realizar el cableado y la conexión a tierra de manera correcta en el local!

El incumplimiento del código podría causar la muerte o lesiones graves. Todo el cableado en el local DEBERÁ llevarlo a cabo personal calificado. El cableado en el local que se instale y conecte a tierra de manera incorrecta plantea riesgos de INCENDIO y ELECTROCUCIÓN. Para evitar estos riesgos, DEBE cumplir con los requisitos de instalación del cableado y conexión a tierra en el local según lo descrito en el NEC y los códigos eléctricos locales/estatales.



Esta advertencia no significa que los productos de Hussmann causarán cáncer o daños reproductivos, ni que violan alguna norma o requisito de seguridad del producto. Tal como lo aclara el gobierno del estado de California, la Propuesta 65 puede considerarse más como una ley sobre el “derecho a saber” que una ley pura sobre la seguridad de los productos. Hussmann considera que, cuando se utilizan conforme a su diseño, sus productos no son dañinos. Proporcionamos la advertencia de la Propuesta 65 para cumplir con las leyes del estado de California. Es su responsabilidad brindar a sus clientes etiquetas de advertencia precisas sobre la Propuesta 65 cuando sea necesario. Para obtener más información sobre la Propuesta 65, visite la página de Internet del gobierno del estado de California.



ADVERTENCIA

— BLOQUEO Y ETIQUETADO —

Para evitar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, siempre desconecte la energía eléctrica en el interruptor principal cuando dé servicio o reemplace algún componente eléctrico. Esto incluye, entre otras cosas, elementos como los controladores, paneles eléctricos, condensadores, lámparas, ventiladores y calentadores.



PRECAUCIÓN

Este manual se escribió de conformidad con el equipo establecido originalmente, que está sujeto a cambios. Hussmann se reserva el derecho de cambiar la totalidad o parte del equipo para las tiendas en el futuro, tales como los controladores, válvulas y las especificaciones eléctricas, entre otras cosas. Los instaladores son responsables de consultar los planos de refrigeración suministrados para cada instalación, según lo que indique el ingeniero responsable.



ADVERTENCIA

El uso de este equipo con cualquier refrigerante de la “Lista de sustancias prohibidas” está prohibido en California para ese uso final específico, conforme al Código de Reglamentos de California, título 17, sección 95374.

El uso en otros lugares se limita a los refrigerantes autorizados por las leyes nacionales, estatales o locales, y es responsabilidad del instalador/usuario final asegurarse de que solamente se usen refrigerantes autorizados.

Hussmann ha revisado y aprobado esta declaración de divulgación y declara, bajo pena de perjurio, que estas afirmaciones son fieles y precisas.

CONTENIDO

INSTALACIÓN	37
Generalidades	37
Daños durante el envío	37
Pérdidas o daños evidentes	37
Pérdidas o daños ocultos	37
Control de daños en el sitio	37
Nomenclatura de la unidad Proto-Aire EZ	38
Mover la unidad	39
Dibujos y dimensiones físicas (Documentos de presentación)	40
TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN	44
Generalidades	44
Tubería de la línea de refrigeración	44
Recalentamiento del gas de retorno	44
Línea de succión	44
Línea de líquido	45
Ciclo de refrigeración	45
Ciclo de aceite	46
ELÉCTRICO	46
Cableado eléctrico en el local	46
Dimensiones máximas y mínimas del cableado en el local	46
Dimensionamiento de cables y protectores contra corriente excesiva	46
Para las unidades de compresores de 208-230/3/60 con alimentación de energía individual	46
Para las unidades de compresores de 208-230/3/60 con alimentación de energía doble	47
Para las unidades de compresores de 208-230/1/60 con alimentación de energía individual	47
Para las unidades de compresores de 208-230/1/60 con alimentación de energía doble	47
Para las unidades de compresores de 460/3/60 con alimentación de energía individual	47
Para las unidades de compresores de 460/3/60 con alimentación de energía doble	47
Sensores de temperatura y termostatos de terminación de descongelamiento	48
Funcionamiento del circuito GFCI de 120 V	48
Funcionamiento de las lámparas LED (si corresponde)	48
Control electrónico de nivel de aceite	48
Diagrama genérico de la caja	49
ARRANQUE	50
Carga del lado de refrigeración	50
Procedimiento de triple evacuación	51
Lista de verificación previa a la carga	51
Carga de refrigerante	51
Carga de aceite	52
Rotación del motor del compresor	52
Comprobaciones finales	53
Ajustes de control	53
Control electrónico de nivel de aceite	54
Sistemas auxiliares	54
Terminación por temperatura (modo digital)	54
Descongelamiento durante el apagado	55
Aplicaciones de sensor	55
Sensor de presión de succión	55
SERVICIO	56
Servicio y mantenimiento	56
Reemplazo del compresor	56
Reemplazo del secador	57
Lista de verificación	58
Secuencia de operación	60
Piezas de repuesto	63
Información de la garantía	64

Instalación

Generalidades

Esta sección está limitada a la información necesaria para configurar la unidad Proto-Aire EZ.

Daños durante el envío

Antes y durante la descarga, todo el equipo debe ser inspeccionado detenidamente por si hubiera daños durante el envío.

Este equipo ha sido inspeccionado detenidamente en nuestra fábrica y el transportista ha asumido la responsabilidad por una entrega segura. Si encuentra daños, ya sean evidentes o ocultos, la reclamación se debe presentar al transportista.

Pérdidas o daños evidentes

Si hubiera pérdidas o daños evidentes, deben señalarse en la nota del envío o en el recibo y ser firmados por el agente del transportista; de lo contrario, el transportista podría rechazar la reclamación. El transportista proporcionará los formularios de reclamación necesarios.

Pérdidas o daños ocultos


Cuando las pérdidas o los daños no sean evidentes sino hasta después de quitar el embalaje al equipo, se presenta una reclamación por daños ocultos. Al descubrir daños, realice una solicitud de inspección por escrito al transportista a más tardar a 15 días y conserve todo el material de empaque. El transportista le proporcionará el informe de inspección y los formularios de reclamación necesarios.

Control de daños en el sitio

La unidad Proto-Aire EZ se envía sobre deslizadores con los paneles instalados. Retire los paneles para tener acceso a los puntos de izamiento en el marco. No trate de mover la unidad de los deslizadores sin primero quitar los paneles.

NOMENCLATURA DE UNIDAD Proto-Aire EZ

Los números de modelo de las unidades Proto-Aire EZ se muestran en la clave en forma modular. La nomenclatura se interpreta de la siguiente manera:






La nomenclatura de la unidad es parte de los requisitos de los códigos de UL y debe incluirse en la clave, así como en la placa de datos de cada unidad.

MOVER LA UNIDAD

Es responsabilidad del instalador asegurar que la instalación final del equipo cumpla con todos los requisitos de los códigos aplicables. Las ilustraciones que se muestran en las páginas siguientes son únicamente para visualización general. El producto real variará en función de la aplicación. Asegúrese de que los cables y correas de izaje no dañen los ductos de tuberías cortos, la superficie del serpentín ni la cubierta de la ventilación. Se requiere una base de apoyo para todo el perímetro.

Se debe cumplir con las restricciones de los códigos eléctricos locales y del Código Eléctrico Nacional (N.E.C.) en lo que respecta a las separaciones eléctricas y a todos los demás requisitos de instalación.





REQUISITOS DE SEPARACIÓN MÍNIMA:

Deje las separaciones que se muestran en las páginas 8 y 9 para garantizar un flujo de aire adecuado, reducir la posibilidad de recirculación del aire, facilitar el acceso para servicio y cumplir con los requisitos de los códigos eléctricos. Es responsabilidad del instalador asegurar que la instalación final del equipo cumpla con todos los requisitos de los códigos aplicables. Se ilustra la configuración de montaje sugerida. Verifique que los cables y correas de izaje no dañen los ductos de tuberías cortos, la superficie del serpentín ni la protección contra lluvia. Se requiere un soporte en todo el perímetro debajo de la base del riel de la unidad.


Proto-Aire EZ — Datos físicos

	Unidades pequeñas	Unidades grandes
Peso operativo aproximado (lb)	2180	2737
Peso al envío	2080	2637
Refrigerante	R448A/R449A/407A/407F/404A	R448A/R449A/407A/407F/404A
Carga de la unidad (verano) en lb	2 hileras – 8; 5 hileras – 15; 6 hileras – 22	LAHB13412/10 – 15.4; LAHB13310 – 12.1
Carga de la unidad (invierno)	2 hileras – 24; 5 hileras – 56; 6 hileras – 82	LAHB13412/10 – 61.6; LAHB13310 – 45.4
Capacidad del receptor al 80%	98	98









Proto-Aire EZ — Ubicaciones de los extremos de ductos




TAMAÑO DE UNIDAD GRANDE

NOTA
Las dimensiones se muestran en pulgadas.



LA REJILLA POSTERIOR ES OPCIONAL, SE MUESTRA AQUÍ COMO REFERENCIA.




VISTA POSTERIOR

MONTAJE DEL SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTAL.


41.03

TAMAÑO DE UNIDAD GRANDE

LA REJILLA POSTERIOR ES OPCIONAL, SE MUESTRA AQUÍ COMO REFERENCIA.



VISTA DELANTERA







VISTA POSTERIOR

0427001
SOPORTE-
SENSOR
TEMP. AMB.


EL SENSOR DE TEMPERATURA SE SUJETA AL SOPORTE VERTICAL DEL LADO DEL CONDENSADOR CON AYUDA DEL TORNILLO AUTORROSCANTE N.º 0700900.

TAMAÑO DE UNIDAD PEQUEÑA

NOTA:
Las dimensiones se muestran
en pulgadas.



LA REJILLA
POSTERIOR ES
OPCIONAL, SE
MUESTRA AQUÍ
COMO
REFERENCIA.





MONTAJE DEL SENSOR DE
TEMPERATURA AMBIENTAL.

VISTA POSTERIOR

TAMAÑO DE UNIDAD PEQUEÑA

LA REJILLA
POSTERIOR ES
OPCIONAL, SE
MUESTRA AQUÍ
COMO REFERENCIA.



0427001
SOPORTE-SENSOR
TEMP. AMB.

EL SENSOR DE TEMPERATURA SE
SUJETA AL SOPORTE VERTICAL
DEL LADO DEL CONDENSADOR
CON AYUDA DEL TORNILLO
AUTORROSCANTE N.º 0700900.

TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN

Importante:	Debido a que Hussmann no tiene control directo sobre la instalación, el contratista de instalaciones tiene la responsabilidad de brindar protección contra los reventones por congelación.
Siempre use un regulador de presión con un tanque de nitrógeno. No exceda de 2 psig y ventile las líneas al soldar. No exceda de 350 psig al realizar pruebas de fugas en el lado alto ni de 150 psig al realizar estas pruebas en el lado bajo.	
Siempre recapture la carga de prueba en un recipiente de recuperación aprobado para su reciclaje.	

Generalidades

Esta sección detalla los principales componentes de refrigeración y sus ubicaciones en cada sistema de tubería.

Tubería de la línea de refrigeración

Utilice solamente tubería de cobre con grado de refrigeración, que esté limpia, deshidratada y sellada. Use nitrógeno seco en la tubería al soldar para evitar la formación de óxido de cobre. Todas las juntas deben hacerse con material para soldar con aleación de plata y se debe usar soldadura de plata al 35% para los metales distintos.

Las líneas de líquido y de succión deben estar libres para expandirse y contraerse independientemente una de otra. No las sujete con abrazaderas ni las suelde. Los apoyos del tendido deben permitir que la tubería se expanda y contraiga libremente. No exceda de 100 pies sin un cambio de dirección o un codo doble. Planifique la inclinación adecuada y permita la expansión y las trampas P en la base de todos los tubos de subida de succión. Use codos de radio largo para reducir la resistencia al flujo y la ruptura. Evite totalmente el uso de codos de 45°. Instale válvulas de servicio en varios lugares para facilitar el mantenimiento y reducir los costos de servicio. Estas válvulas deben estar aprobadas por UL para una presión de trabajo mínima de 450 psig.

Recalentamiento del gas de retorno

El recalentamiento del gas de retorno debe ser entre 20 y 30 °F en todas las unidades.

Línea de succión

1. Instale una pendiente descendente en dirección del flujo. Se requiere una trampa P para todos los tubos de subida verticales.
2. La línea puede reducirse un tamaño después del primer tercio de carga del gabinete y una vez más después del segundo tercio.
3. Los retornos de succión de los evaporadores deben entrar en la parte superior de la línea.
4. Debe emplearse una inclinación mínima de 1/2 pulg. por cada tramo horizontal de 10 pies.
5. Para facilitar el correcto retorno del aceite, una derivación de la succión debe ingresar al retorno de succión principal en la parte superior del retorno de succión principal.

Línea de líquido

Los emisores a los evaporadores deben salir por la parte inferior de la línea de líquido.

Ciclo de refrigeración

Comenzando con los compresores, el vapor refrigerante se comprime en el cabezal de tubos de descarga. El separador de aceite divide eficazmente el refrigerante del lubricante en el sistema. El lubricante se regresa posteriormente a los compresores. El condensador disipa el calor indeseado del refrigerante hacia dentro de un condensador enfriado por aire.

El receptor actúa como una trampa de vapor y suministra refrigerante líquido de calidad a la línea de líquido. Un filtro o secador de la línea de líquido elimina el agua y otros contaminantes del refrigerante. La línea de derivación de líquido suministra refrigerante líquido a la válvula de expansión termostática (TXV), la cual a su vez alimenta el refrigerante a los gabinetes (serpentes del evaporador). Estos serpentines captan el calor del producto almacenado en los gabinetes. Un filtro de succión elimina los contaminantes del sistema en el vapor de retorno. Dicho filtro se suministra de fábrica, pero se instala en el local. También es buena idea instalar válvulas de aislamiento para facilitar el servicio.

La válvula mecánica de apertura por aumento de la presión de entrada (*Open on Rise of Inlet pressure, ORI*) debe ajustarse para que comience a abrirse a la presión equivalente a 70 °F de la tabla de temperatura y presión. Esto permitirá el desvío después del ciclo de apagado de los ventiladores. Para ajustar la válvula, instale un manómetro en la toma de entrada de la válvula y baje la presión artificialmente al punto en que la válvula comienza a abrirse. La válvula viene ajustada de la fábrica de Sporlan para abrirse a 120 psi. Para el arranque inicial, girar el tornillo de ajuste aproximadamente * vueltas debería dar un punto de partida y hacer que sea más fácil verificar el funcionamiento correcto.

*ORI-6 = 1 vuelta = 27 lb

*ORI-10 = 1 vuelta = 17 lb

Presión equivalente a 70 °F = (X) vueltas + 120 psi

La válvula mecánica de derivación de cierre por aumento de la presión de salida (*Close on Rise of Outlet pressure, CRO*) debe ajustarse para que comience a cerrarse a 2 psi por encima de la presión de referencia de succión del compresor satélite de baja temperatura. Esto evitará que el compresor satélite de baja temperatura trabaje en ciclos cortos. La válvula viene ajustada de la fábrica de Sporlan para cerrarse a 15 psi. Para el arranque inicial, gire el tornillo de ajuste en sentido horario para aumentar el valor de ajuste, o en sentido antihorario para disminuir el valor de ajuste aproximadamente * vueltas. La válvula tiene un rango de ajuste de 0 a 20 psi.

*CRO-4 = 1 vuelta = 3.3 psi

Ciclo de aceite

El refrigerante de descarga transporta las gotas de aceite de la salida del compresor. El separador de aceite separa el aceite del refrigerante. El aceite se almacena en el separador de aceite hasta que se necesita. El aceite regresa al sistema a través de la línea de alta presión y el filtro de aceite.

El filtro de aceite elimina las impurezas del aceite. El aceite de alta presión se distribuye al control electrónico de nivel de aceite, el cual alimenta el aceite al compresor a través de una válvula solenoide.

Los reguladores electrónicos de aceite monitorean los niveles de aceite. Las unidades se activan con una fuente de alimentación de 208 V. Cuando el nivel de aceite en el compresor cae por debajo de la mitad de la mirilla, la luz de llenado se enciende y el solenoide del aceite se energiza. Si después de 90 segundos el nivel de aceite no aumenta por arriba de la mitad de la mirilla, la unidad abre el circuito de control del compresor. Si hay aceite disponible, el control electrónico de nivel de aceite se reinicia automáticamente y el compresor reanuda su operación.

Eléctrico

Cableado eléctrico en el local

Dimensiones máximas y mínimas del cableado en el local

Las dimensiones del cableado en el local se basan en el amperaje de carga total, las mayores dimensiones de cables que se pueden conectar a los terminales. (El tamaño del cable se basa en la capacidad mínima en amperios del circuito señalada en la placa del número de serie). Consulte los factores de corrección y ajuste en el Código Eléctrico Nacional (NEC).

Dimensionamiento de cables y protectores contra corriente excesiva

Revise la clave de la capacidad de corriente mínima del circuito (MCA), los dispositivos de protección contra sobreintensidad máxima (MOPD) y los RLA totales. Siga los lineamientos del NEC.

Se deben incorporar circuitos de derivación a la unidad mediante la información suministrada en la placa de datos de la unidad relativa a la capacidad de corriente mínima del circuito (MCA) y a los dispositivos de protección contra sobreintensidad máxima (MOPD).

Los componentes de la unidad Proto-Aire EZ se cablean en fábrica lo más completamente posible, donde todo el trabajo se realiza de conformidad con el Código Eléctrico Nacional. Todas las desviaciones requeridas por los códigos eléctricos aplicables serán responsabilidad del instalador.

Para las unidades de compresores de 208-230/3/60 con alimentación de energía individual:

Suministrar para cada unidad Proto-Aire EZ:

- Un circuito de derivación de 208-230/3/60 (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un circuito GFI dedicado de 120/1/60 si se utiliza una toma de corriente
- Un cable a tierra

Para las unidades de compresores de 208-230/3/60 con alimentación de energía doble:

Suministrar para cada unidad Proto-Aire EZ:

- Un circuito de derivación de 208-230/3/60
- Un cable a tierra
- Un circuito de derivación de 208-230/1/60 (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un cable a tierra
- Un circuito GFI dedicado de 120/1/60 si se utiliza una toma de corriente.

Para las unidades de compresores de 208-230/1/60 con alimentación de energía individual:

Suministrar para cada unidad Proto-Aire EZ:

- Un circuito de 208-230/1/60 (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un cable a tierra
- Un circuito GFI dedicado de 120/1/60 si se utiliza una toma de corriente.

Para las unidades de compresores de 208-230/1/60 con alimentación de energía doble:

Suministrar para cada unidad Proto-Aire EZ:

- Un circuito de 208-230/1/60 (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un cable a tierra
- Un circuito de derivación de 208-230/1/60 (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un cable a tierra
- Un circuito GFI dedicado de 120/1/60 si se utiliza una toma de corriente.

Para las unidades de compresores de 460/3/60 con alimentación de energía individual:

Suministrar para cada unidad Proto-Aire EZ:

- Un circuito de 460/3/60 (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un cable a tierra
- Un circuito GFI dedicado de 120/1/60 si se utiliza una toma de corriente.
- Si se utiliza un transformador de un único punto instalado en el local, se requiere cableado adicional desde y hacia el transformador según lo necesario para la aplicación.

Para las unidades de compresores 460/3/60 con alimentación de energía doble:

Suministrar para cada unidad Proto-Aire EZ:

- Un circuito de 460/3/60 (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un cable a tierra
- Un circuito de derivación de 208-230/1/60 o 208-230/3/60 según lo necesario para la aplicación (también se requiere un cable neutro si se utiliza un calentador del receptor de baja temperatura ambiental)
- Un cable a tierra
- Un circuito GFI dedicado de 120/1/60 si se utiliza una toma de corriente.

Sensores de temperatura y sensores y termostatos de terminación de descongelamiento

Use cable Belden 8762 protegido y con conexión a tierra o su equivalente, entre el panel de control y los sensores o termostatos del gabinete.

Importante:

Se debe usar cable protegido. El cable protegido debe estar unido al recubrimiento del panel que contiene el panel de control a donde termina.

Funcionamiento del circuito GFCI (Interruptor de circuito por falla a tierra) de 120 V

La unidad Proto-Aire EZ puede incluir un receptáculo de servicio GFCI opcional. Se cablea en el local desde el circuito dedicado. Este circuito estará energizado incluso cuando la alimentación de la unidad esté desconectada.

Funcionamiento de las lámparas LED (si corresponde)

La unidad Proto-Aire EX puede incluir lámparas LED dentro de la caja de conexiones eléctricas y dentro de la unidad. Las lámparas se controlan mediante un interruptor de palanca dentro de la caja de conexiones eléctricas. Las lámparas no funcionarán si se desconecta la alimentación de la unidad.


Control electrónico de nivel de aceite

El control del nivel de aceite estándar se alimenta de 208 V, que coincide con el voltaje de control. Se cablea al circuito general de alarmas del compresor o se detecta con la alarma de comprobación del funcionamiento del compresor.

Diagrama genérico de la caja

El diagrama de la caja de conexiones eléctricas a continuación es un diagrama genérico que muestra los nombres y las ubicaciones de los componentes dentro de la caja. El diagrama representa una unidad de 3 compresores de 208 V CA/3/60 Hz, 10 kA SCCR con un interruptor instalado a través la puerta. Debido a que el producto se puede configurar, el diagrama de abajo no representa ninguna unidad específica y solo se debe usar como ejemplo genérico.

Se pueden ubicar más componentes en un separador adicional en la puerta de la caja de conexiones eléctricas. Estos componentes serán específicos del controlador y el sistema de control seleccionado para las unidades individuales.



PHASE MONITOR	MONITOR DE FASE
FUSES	FUSIBLES
DISCONNECT (OPTIONAL)	INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN (OPCIONAL)
RELAYS	RELÉS
TOGGLE SWITCHES	INTERRUPTORES DE PALANCA
APPLICATION SPECIFIC AREA	ÁREA DE APLICACIÓN ESPECÍFICA
COMP BREAKERS	DISYUNTORES DE LOS COMP.
BREAKERS	DISYUNTORES
TERMINAL PINS	PINES TERMINALES
POWER DISTRIBUTION BLOCK	BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
COMP CONTACTORS	CONTACTORES DE LOS COMP.
IDCM MODULE	MÓDULO IDCM
POWER DISTRIBUTION BLOCK	BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
CURRENT SENSING RELAYS	RELÉS DE DETECCIÓN DE CORRIENTE
CONDENSER MOTOR FUSES	FUSIBLES DE LOS MOTORES DEL CONDENSADOR
CURRENT SENSING RELAYS	RELÉS DE DETECCIÓN DE CORRIENTE
CONDENSER MOTOR FUSES	FUSIBLES DE LOS MOTORES DEL CONDENSADOR
CONDENSER FAN CONTACTORS	CONTACTORES DE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR
TERMINAL PINS	PINES TERMINALES
GROUND LUG	TERMINAL DE TIERRA
GROUND BAR	BARRA DE CONEXIÓN A TIERRA
GFI OUTLET	SALIDA GFI
GFI BREAKER (OPTIONAL)	DISYUNTOR GFI (OPCIONAL)

Arranque

Carga del lado de refrigeración

Prueba de fugas

Inspeccione visualmente todas las líneas y juntas para comprobar las prácticas adecuadas de uso de tubería.

Abra la fuente de alimentación

Compresores: Abra los disyuntores para todos los compresores.

Aísle

Compresores – Asiente las válvulas de servicio en la succión y la descarga.

Transductores de presión – Cierre las válvulas en ángulo.

Válvulas de inyección de líquido – Cierre las válvulas.

Abierto

Válvulas, receptor.

Verifique

Los requisitos de refrigerante para el sistema, los compresores y las TVX en los exhibidores y los refrigeradores.

Los requisitos de suministro eléctrico y componentes.

Carga de prueba

Utilizando una mezcla adecuadamente regulada de nitrógeno seco y refrigerante, presurice el sistema solo con vapor. Aumente la presión del sistema a 150 psig. Use un detector electrónico de fugas para inspeccionar todas las conexiones. Si encuentra una fuga, aísele, repare y vuelva a probar. Verifique que el sistema esté a 150 psig y que todas las válvulas cerradas para reparar la fuga se vuelvan a abrir. Después de reparar la última fuga y de volver a probar, el sistema debe permanecer inalterado por lo menos durante 12 horas sin que la presión baje de 150 psig.

Evacuación

El nitrógeno y la humedad permanecerán en el sistema, a menos de que se sigan los procedimientos de evacuación adecuados. El nitrógeno que permanezca en el sistema puede ocasionar una presión excesiva en el cabezal. La humedad provoca bloqueo por hielo en la TXV, acumulación de cera, ácido, aceite y la formación de lodo.

No purgue simplemente el sistema porque este procedimiento es ilegal, caro y nocivo para el medio ambiente, además de que puede dejar humedad y nitrógeno. **No** haga funcionar el compresor para evacuar porque este procedimiento introduce humedad en el aceite del cárter del compresor y no genera el vacío adecuado para eliminar la humedad del resto del sistema a temperatura normal.

Ajuste

Con una bomba de vacío de 8 pies cúbicos por minuto o más grande, conecte al puerto de acceso el cabezal de succión y la línea de suministro de líquido de la unidad Proto-Aire EZ. Conecte un medidor de micras de vacío a la bomba y otro en el extremo más lejano del compresor en el sistema. Planifique procedimientos para que al interrumpir el vacío con refrigerante no se introduzcan contaminantes en el sistema. La bomba de vacío debe estar en buenas condiciones y llena con aceite crudo para obtener los resultados deseados.

Procedimiento de triple evacuación

Lleve el vacío a 1500 micras. Si el vacío no se mantiene, determine la causa y corrija. Comience de nuevo y lleve el vacío a 1500 micras.

Interrumpa el vacío con vapor de refrigerante a una presión de aproximadamente 2 psig. No exceda el golpe de ariete máximo del transductor en el medidor de micras.

Lleve un segundo vacío a 1500 micras.

Interrumpa el vacío con vapor de refrigerante a una presión de aproximadamente 2 psig. Antes de cargar el sistema, se debe retirar el empaque de todos los filtros y las cubiertas del secador si no se suministra un filtro hermético o secador. Se deben instalar núcleos de los filtros de succión y el secador de líquido cuando corresponda.

Lleve un tercer vacío a 500 micras. Cierre las válvulas del colector de vacío y permita que el sistema repose por un mínimo de 12 horas. Si se mantiene el vacío de 500 micras, puede comenzar con la carga; de lo contrario, debe determinar y corregir la causa. Repita todo el procedimiento de evacuación desde el primer paso.

Lista de verificación previa a la carga

Durante cualquiera de las operaciones de vacío, verifique:

Exhibidores

- Requisitos eléctricos y electricidad
- Conexiones eléctricas apretadas y limpias
- Funcionamiento adecuado de ventiladores
- Ajuste del termostato

Refrigeradores y congeladores Walk-in

- Requisitos eléctricos y electricidad
- Conexiones eléctricas apretadas y limpias
- Funcionamiento adecuado de ventiladores
- Ajuste del termostato

NOTAS:**Carga de refrigerante**

- Recuerde que el condensador de la unidad Proto-Aire EZ contiene solamente una pequeña cantidad de refrigerante. Por ello, es muy fácil sobrecargar la unidad Proto-Aire EZ, a menos de que se tenga cuidado durante el proceso de carga.
- *Cargar hasta que la mirilla de líquido esté libre de burbujas a menudo sobrecargará el sistema, ocasionando alarmas de presión en el cabezal. Sin embargo, si el condensador tiene un circuito de subenfriamiento, debería haber una mirilla de líquido y sólido la mayoría de las veces.*
- La carga inicial de refrigerante debe hacerse por el lado del líquido del sistema para evitar la inundación por retorno de líquido a los compresores.

Debido a que los refrigerantes HFC son menos densos que los refrigerantes que reemplazan, tienden a evaporarse rápidamente o a formar burbujas con más facilidad, aun cuando el sistema tenga la carga correcta.

Carga de aceite

Cargue el separador de aceite con aceite.

Use solamente Mobil EAL Arctic 22 CC, ICI Emkarate RL 32 CF o Copeland Ultra 22 CC

El separador de aceite se envía sin carga de aceite.

Niveles de aceite

Compresor – llene a la mitad de la mirilla

Separador de aceite – entre las dos mirillas

Nota importante para el instalador

Los compresores y el separador de aceite deben vigilarse de cerca durante el arranque porque el aceite POE no regresa de los evaporadores con la misma rapidez que el aceite mineral.

Rotación del motor del compresor

Para verificar la rotación del compresor en las unidades trifásicas, use el siguiente procedimiento:

1. Instale manómetros en la línea de succión y de descarga principal. Un funcionamiento momentáneo del compresor ocasionará una caída en la presión de succión y un aumento en la presión de descarga.
2. Mueva todos los disyuntores del panel de control a la posición de apagado EXCEPTO el disyuntor de control.
3. Encienda el interruptor de alimentación principal.
4. Busque la luz verde en el protector monofásico. Si la luz es roja, apague (OFF) el interruptor de alimentación principal. Todo el cableado trifásico de la unidad Proto-Aire EZ está conectado L1 a T1, L2 a T2 y L3 a T3. Corrija las conexiones en el local de tal manera que el protector de fase indique alineación de fase. (La luz es de color verde).
5. El contratista instalador debe volver a verificar la rotación del ventilador del condensador.
6. Encienda el interruptor de alimentación principal.
7. Encienda todos los compresores utilizando el controlador electrónico.

8. Encienda por un momento el disyuntor N° 1 del compresor y verifique que la dirección de bombeo sea correcta. Verifique todos los compresores antes de cambiar cualquier cable. Si todos los compresores giran al revés, cambie dos patas en los terminales de conexión de alimentación en el local de la unidad. Para el compresor individual, cambie las patas por el lado de la carga del contactor del compresor.
9. Elimine las condiciones forzadas.

Comprobaciones finales

Recalentamiento del gas de retorno

El recalentamiento del gas de retorno debe ser entre 20 y 30 °F en todas las unidades.

Una vez que el sistema esté listo y funcionando, el instalador tiene la responsabilidad de procurar que se hagan todos los ajustes finales, de tal manera que la unidad Proto-Aire EZ le ofrezca al cliente el máximo rendimiento en la temperatura y la máxima eficiencia. Esto incluye:

- Ajuste del recalentamiento de la válvula de expansión termostática
- Ajustes del regulador electrónico de presión
- Programación y sincronización del descongelamiento
- Equilibrio del flujo del condensador
- Controles de alta y baja presión
- Ajustes del termostato
- Ajustes a los controles electrónicos
- Control electrónico de nivel de aceite
- Cambie todos los filtros y secadores de líquido y succión después de 72 horas de funcionamiento.
- Inspeccione detenidamente toda la tubería en el local mientras el equipo se encuentra en funcionamiento y añada apoyos donde haya vibración de líneas.
- Verifique que los apoyos adicionales no tengan conflicto con la expansión y la contracción de los tubos.

Cuando los exhibidores estén totalmente surtidos, revise otra vez el funcionamiento del sistema.

A los 90 días, verifique otra vez todo el sistema, incluyendo todo el cableado en el local.

Precaución

Nunca deje funcionar los compresores al vacío porque se podrían dañar rápidamente.

Ajustes de control

Es obligatorio que los controles mecánicos de baja presión se ajusten en el local.

Control electrónico de nivel de aceite

Los reguladores electrónicos de aceite monitorean los niveles de aceite. Las unidades se activan con una fuente de alimentación de 208 V. Cuando el nivel de aceite en el compresor cae por debajo de la mitad de la mirilla, la luz de llenado se enciende y el solenoide del aceite se energiza. Si después de 90 segundos el nivel de aceite no aumenta por arriba de la mitad de la mirilla, la unidad abre el circuito de control del compresor. Si hay aceite disponible, el control se restablecerá y el compresor reanudará su funcionamiento.

Sistemas auxiliares

Esta forma de señales de entrada de sensor se puede programar para una operación analógica (sensor de temperatura del gabinete) o digital (como Klixon). Por lo general, los sensores auxiliares se usan para brindar información al control acerca de un circuito de descongelamiento en particular.

Terminación por temperatura (modo digital)

La siguiente información es necesaria para el funcionamiento correcto cuando se usa un sensor auxiliar para conectar un dispositivo de termostato de terminación del descongelamiento (Klixon*) al control con el fin de terminar el descongelamiento por alta temperatura. (* No hay sensor de temperatura en el gabinete).

Nota: Se supone que, al estar en refrigeración, el termostato de terminación del descongelamiento (que está cerrado en el accesorio de aumento) debe estar abierto.

Descongelamiento durante el apagado

Aplicación

El descongelamiento durante el apagado es el tipo de descongelamiento más simple en el cual se usa un relé para desenergizar una válvula solenoide en momentos específicos. Se deben usar válvulas solenoides de suspensión de succión para controlar la temperatura en agrupaciones grandes, debido a la capacidad limitada del receptor. Para facilitar el servicio, se recomiendan válvulas de aislamiento de bola para cada agrupación de gabinetes.

Funcionamiento del descongelamiento

1. Para iniciar el descongelamiento, el tablero de control desenergizará el solenoide del circuito específico.
2. Después de transcurrir el tiempo prefijado para el descongelamiento, la unidad energizará al solenoide, permitiendo la refrigeración normal.

Aplicaciones de sensor

Sensor de presión de succión

Esta señal de entrada de presión de succión provee al controlador electrónico la información necesaria para los ciclos de encendido y apagado de los compresores a fin de mantener un punto de referencia general.

IMPORTANTE

El consumo de corriente requerido por los medidores analógicos (voltímetros o VOM) puede dañar los equipos electrónicos de manera permanente.

Nunca use un VOM para revisar los componentes de una computadora o los sistemas controlados por una computadora. Use un multímetro digital (MMD) para medir voltaje, amperaje, miliamperios u ohms. Si se excede el rango, la pantalla mostrará OL debido a una sobrecarga.

Servicio y mantenimiento

IMPORTANTE: Debido a que Hussmann no tiene control directo sobre la instalación, el contratista de instalaciones tiene la responsabilidad de brindar protección contra los reventones por congelación.

Conozca si un circuito está abierto o no en la fuente de alimentación. Desconecte toda la electricidad antes de abrir los paneles de control. Nota: ALGUNOS EQUIPOS TIENEN MÁS DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

Siempre use un regulador de presión con un tanque de nitrógeno. No exceda de 2 psig y ventile las líneas al soldar. No exceda de 350 psig al realizar pruebas de fugas en el lado alto ni de 150 psig al realizar estas pruebas en el lado bajo.

Siempre recapture la carga de prueba en un recipiente de recuperación aprobado para su reciclaje.

Servicio

Reemplazo del compresor

Antes de comenzar a quitar el compresor usado, prepare el compresor de repuesto como sigue:

Verifique:

Compresor de repuesto:

- Requisitos eléctricos
- Aplicación de refrigerante
- Capacidad
- Ubicación y diseño de la conexión de tubería
- Sellos de succión y de descarga
- Requisitos de montaje
- Reemplace el contactor del compresor cuando reemplace un compresor.
- Tenga el compresor en un lugar fácilmente accesible, desembalado y desatornillado de las tarimas de envío.

Desconecte el suministro eléctrico

Apague el motor y las fuentes de alimentación del panel de alimentación de la unidad.

Apague el circuito de control y abra todos los disyuntores del compresor.

Etiquete y retire los cables eléctricos del compresor.

Aísle el compresor.

Asiente hacia delante las válvulas de servicio de succión y de descarga:

Purgue la presión del compresor a través de los puertos de acceso de descarga y de succión; utilice **un recipiente de recuperación aprobado**.

Retire los componentes montados externamente que se reutilizarán en el compresor de repuesto.

Retire los bloqueos giratorios de succión y de descarga.

Retire los pernos de montaje.

Tape los orificios de acuerdo con las especificaciones del fabricante del compresor.

Instale el compresor nuevo siguiendo el orden inverso en que quitó el otro. No abra el nuevo compresor al sistema hasta que éste haya sido probado contra fugas y evacuado tres veces.

Reemplazo del secador

Apague el sistema. Aísle el secador que va a reemplazar y purgue la presión en un **recipiente de recuperación aprobado**. Reemplace, presurice, realice una prueba de fugas y vuelva a poner en línea.

Use este formulario como guía para completar la lista de verificación de su tienda en la página siguiente.

Muestra de Lista de verificación para Proto-Aire EZ									
Tienda: Cualquier tienda			Ubicación: Dondesea, EE.UU.						
Fecha: 30/07/2018			Hora:						
Unidad			A						
Número de modelo									
Número de serie									
Número de orden de fábrica									
Fecha de fabricación			30/07/2020						
Descongelamiento									
Número de circuito			1	2	3	4	5 – 6		
Tipo			Apagado	Apagado	Apagado	Apagado	Apagado		
Número/Día			2	3	3	2	1 /		
Longitud			40m	45m	45m	45m	60m		
Recalentamiento			26 °F						
Punto de referencia de succión			52 psig						
Presión de succión			52.0 psig / 17 °F saturada						
Temperatura de succión			17 °F						
Recalentamiento (dividida/satélite)									
Punto de referencia de succión									
Presión de succión									
Temperatura de succión									
Aceite			POE						
Separador de aceite			Entre vidrios						
Diferencial de presión									
Condensador									
Presión del cabezal de tubos			214.9 psig						
Temperatura del agua de entrada			OK						
Temperatura del agua de salida			OK						
Refrigerante			448a						
Nivel del receptor									
Mirilla de líquido			Espumosa						
Número de compresor			1	2	3				
Número de modelo			ZBD57KCE	ZB57KCE	ZB57KCE				
Temperatura de descarga			173 °F	166 °F	166 °F				
Consumo de amperios			10.2	10.7	10.8				
Temp. de cubierta en la conexión de aceite			caliente	caliente	tibia				
Flotador o conector de aceite			¾	¾	¾				
Cond. magnético de control de aceite									
Controlador									
Alarmas									
Muestra fecha y hora									
			Notas: Filtro L.L. cambiado Todas las válvulas TXV están ajustadas. Aumentó la succión S.P. de 48 a 52 psig. Todos los gabinetes están limpios.						

Lista de verificación Proto-Aire EZ								
Tienda:	Ubicación:							
Fecha:	Hora:							
Unidad								
Número de modelo								
Número de serie								
Número de orden de fábrica								
Fecha de fabricación								
Descongelamiento								
Número de circuito	1	2	3	4	5			
Tipo								
Número/Día								
Longitud								
Recalentamiento								
Punto de referencia de succión								
Presión de succión								
Temperatura de succión								
Aceite								
Separador de aceite								
Diferencial de presión								
Condensador								
Presión del cabezal de tubos								
Temperatura del agua de entrada								
Temperatura del agua de salida								
Refrigerante								
Nivel del receptor								
Mirilla de líquido								
Número de compresor	1	2	3					
Número de modelo								
Temperatura de descarga								
Consumo de amperios								
Temp. de cubierta en la conexión de aceite								
Flotador o conector de aceite								
Cond. magnético de control de aceite								
Controlador								
Alarmas								
Muestra fecha y hora								
Notas:								

Secuencia de operación

1) Descripción general de la secuencia

A. Entradas y control del sistema

El sistema de automatización de edificios (*Building Automated System*, BAS) o el controlador del sistema monitorean las entradas del sistema, controlan las salidas del sistema y ofrecen funciones de alarma, con dispositivos de seguridad electromecánicos o electrónicos que sirven de respaldo en caso de que falle el controlador. La unidad se podrá configurar para los refrigerantes R404A, R407A, R407F, R448A y R449A.

B. Compresores

El funcionamiento en etapas del compresor se deberá lograr por medio de un punto de control (*presión de succión de referencia*) ubicado en el cabezal de succión de retorno correspondiente. Los compresores se operan bajo la dirección del controlador de grupo de compresores y disponen de salidas cableadas en serie con dispositivos de seguridad de compresores individuales, inclusive un interruptor de alta presión del compresor para protección por alta presión de descarga, un control de baja presión para seguridad adicional y/o protección por baja presión de succión, y otras seguridades electrónicas para el monitoreo de la presión diferencial de aceite y/o el nivel de aceite de los compresores individuales. Los dispositivos de seguridad del compresor ofrecen el apagado de emergencia del compresor y/o respaldo del controlador de la unidad.

C. Condensador

El funcionamiento del condensador se basa en una estrategia de control de la presión de descarga. El sistema de automatización de edificios (*Building Automated System*, BAS) o el controlador del sistema operan los ventiladores del condensador y hacen trabajar en ciclos o etapas a todos los ventiladores (n.º 1, n.º 2 y n.º 3) a fin de mantener la presión del cabezal.

El ventilador n.º 1 del condensador será el primer ventilador en encenderse y el último en apagarse.

Los ventiladores de los condensadores n.º 2 y n.º 3 funcionarán en ciclos según sea necesario para mantener la presión del cabezal durante condiciones de baja temperatura ambiente.

Los ventiladores n.º 2 y n.º 3 de los condensadores se programarán para tiempos de funcionamiento iguales en “turnos rotativos”.

2) Seguridades del compresor

A. Fallas del nivel de aceite

Cada compresor de espiral presenta un control de nivel de aceite óptico OMC que controlará y mantendrá un nivel de aceite adecuado en el compresor. En caso de condiciones de bajo nivel de aceite, tras un retraso interno de dos minutos, el control de aceite deberá enviar una señal de una condición de falla de aceite y desenergizar el circuito de control del compresor.

B. Interruptor de bloqueo por alta presión

Cada compresor contiene un interruptor de alta presión con reinicio automático que, en caso de exceso de presión en el compresor individual, deshabilitará el circuito de control del compresor. El interruptor de alta presión se reiniciará automáticamente cuando la presión haya caído por debajo del punto de referencia de la presión diferencial (de conexión) del interruptor.

C. Control de baja presión

El controlador del sistema apagará y encenderá el compresor en base a la presión de succión de referencia. El grupo de succión incluye un control de baja presión regulable.

D. Sensor de temperatura de descarga

Ciertos modelos de compresores digitales tienen un sensor de temperatura de descarga instalado en el cabezal del compresor. Se controlarán las temperaturas de descarga altas y, en caso de que se midan temperaturas de descarga excesivas, se producirá una alarma en el módulo del control digital integrado (Integrated Digital Control Module, IDCM).

E. Disyuntor de circuito

Se suministrarán disyuntores individuales para cada compresor. El disyuntor se abrirá durante una falla y evitará que ingrese energía eléctrica al contactor del compresor del lado de la línea. Los disyuntores se accionarán en caso de sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento.

F. Sobrecargas térmicas

El sobrecalentamiento del devanado del motor se detecta por medio de sobrecargas internas del compresor. En caso de un aumento excesivo de la temperatura de los devanados de los motores, la sobrecarga interna abrirá directamente la alimentación de energía de alta tensión a los devanados de los motores y detendrá el compresor. La desconexión del devanado del motor se reiniciará automáticamente una vez que la temperatura caiga por debajo del umbral de diseño.

G. Calentadores del cárter

Se usa un calentador de cárter para aliviar la migración de líquido hacia el compresor durante los periodos de ciclo apagado. El calentador de cárter está entrelazado a través del contactor del compresor para encenderse cuando no esté funcionando el compresor.

H. Prueba de funcionamiento (si corresponde)

Al enviar un comando de funcionamiento del compresor, el controlador de grupo de compresores monitoreará la entrada digital del relé de detección de corriente del compresor montado en el panel para obtener una señal de prueba de funcionamiento. Si la entrada de prueba de funcionamiento no se cierra, se producirá una alarma de prueba de funcionamiento. Una alarma de prueba de funcionamiento puede producirse si el compresor no está consumiendo corriente cuando se espera que el controlador esté en funcionamiento. Las causas de esto incluyen, entre otras, el accionamiento del disyuntor del compresor, el accionamiento del control de baja presión, el accionamiento del control de alta presión, una falla del nivel de aceite o la desconexión por sobrecarga térmica.

3) Dispositivos de entrada

A. Sensor de temperatura ambiente

El sensor de temperatura ambiente mide la temperatura ambiente y está montado cerca del lado de la entrada de aire del primer ventilador del condensador. El sensor de temperatura ambiente solo se usa para monitorear y no tiene un modo de falla ni afecta el funcionamiento del sistema.

B. Transductor de presión de descarga

El transductor de presión de descarga mide la presión dentro del cabezal de descarga. En caso de una falla del transductor de presión de descarga, los ventiladores del condensador permanecerán encendidos.

C. Transductor de presión de succión

El transductor de presión de succión mide la presión dentro del cabezal de succión del grupo de succión correspondiente. En caso de falla del transductor de presión de succión, los compresores funcionarán en etapas en base al control de baja presión del grupo de succión y al estado de falla de la salida del relé del compresor correspondiente (normalmente abierto o normalmente cerrado).

D. Sonda de temperatura del circuito

La sonda de temperatura del circuito está montada cerca del evaporador y mide la temperatura del circuito. En caso de falla de la sonda de temperatura del circuito, el circuito funcionará solo en el modo de refrigeración hasta que se corrija la falla de la sonda.

E. Sonda de terminación del circuito/Klixon (si corresponde)

La sonda de terminación del circuito/Klixon está montada cerca del evaporador y mide la temperatura de terminación de descongelamiento.

F. Interruptor de puerta del circuito

En caso de falla de apertura de un interruptor de puerta, se producirá un alarma de interruptor de puerta después del tiempo de retraso de la alarma del interruptor de puerta, y la alarma continuará hasta que se corrija la falla.

G. Monitor de fase

Cada unidad trifásica está equipada con un monitor de fase que controla la alimentación principal entrante del compresor/condensador e interrumpirá el suministro de energía al compresor y a los circuitos de control del condensador, impidiendo el funcionamiento de todas las cargas. El monitor de fase emitirá una alarma general única al controlador de grupo de compresores en cualquiera de las siguientes condiciones:

- Sobrevoltaje o bajo voltaje
- Pérdida de fase
- Inversión de fase
- Desequilibrio de tensión

Guía rápida de piezas

Para obtener una lista completa de las piezas de repuesto, siga el enlace a continuación para ir a la base de datos de la tienda electrónica de piezas de Hussmann:

<https://parts.hussmann.com/product-search>

A continuación se muestran los enlaces para obtener la información de control de las series Emerson CPC E2E, Emerson Site Supervisor y Danfoss AK:


Emerson:

<https://climate.emerson.com/en-us/products/controls-monitoring-systems>

Danfoss:

<https://store.danfoss.com/en/Cooling/Electronic-Controls/Supervisory-Solutions/c/2190>

https://store.danfoss.com/us/en_US/Climate-Solutions-for-cooling/Electronic-Controls/Compressor-and-Condenser-Control/Pack-controller%2C-AK-PC-551/p/080G0281




HUSSmann®

**Para obtener información
acerca de la garantía u otro tipo
de apoyo, contacte a su
representante de Hussmann.
Incluya el modelo y el número
de serie del producto.**

HUSSMANN®

Proto-Aire EZ

Manuel d'installation et d'utilisation



*Le manuel en français est
disponible via le code QR*

N/P 3090249_F
Août 2021



AVANT DE COMMENCER

Lisez complètement et attentivement toutes les consignes de sécurité.



Les précautions et procédures décrites dans les présentes sont conçues pour assurer l'utilisation correcte et sécuritaire du produit. Respectez les précautions décrites ci-dessous pour vous protéger et protéger les autres contre des blessures potentielles. Selon le degré de danger potentiel, les consignes de sécurité sont réparties en quatre catégories conformément aux normes ANSI Z535.5.

DÉFINITIONS DE LA NORME ANSI Z535.5



• **DANGER** – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves ou mortelles.



• **AVERTISSEMENT** – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner des blessures graves, voire mortelles.



• **MISE EN GARDE** – Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures mineures ou légères.

• **AVIS** – *Ne concerne pas les blessures* – Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait endommager l'équipement.

Préoccupations environnementales

Hussmann recommande la manipulation responsable des frigorigènes qui contiennent des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC). Seuls les techniciens agréés peuvent manipuler ces frigorigènes. Tous les techniciens doivent connaître et respecter les exigences de la loi fédérale sur la qualité de l'air (Section 608) pour toute procédure d'entretien avec frigorigène effectuée sur cet équipement. De plus, certains États/provinces imposent d'autres exigences à respecter dans la gestion responsable des frigorigènes.



AVERTISSEMENT

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Seul du personnel qualifié doit installer et entretenir cet équipement. Il faut porter de l'équipement de protection individuelle (EPI) chaque fois que cet équipement est réparé. Porter des lunettes de protection, des gants, des bottes ou des chaussures de sécurité, un pantalon long et une chemise à manches longues tel que requis pendant l'utilisation de cet équipement. Respecter toutes les mises en garde des étiquettes, autocollants et avertissements apposés sur cet équipement.



MISE EN GARDE

Les entrepreneurs doivent respecter à la lettre les spécifications fournies par l'Ingénieur responsable ainsi que les règlements de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, les règlements de l'OSHA et tous les autres codes fédéraux, d'État/provinciaux et locaux. Ce travail doit seulement être effectué par des entrepreneurs qualifiés et agréés. Il existe de nombreux dangers, y compris, sans s'y limiter : les brûlures causées par les hautes températures, les hautes pressions, les substances toxiques, les arcs et chocs électriques, l'équipement très lourd qui comporte des points de levage spécifiques et des contraintes structurelles, la détérioration ou la contamination des aliments et des produits, la sécurité publique, le bruit et les dommages environnementaux potentiels. Ne laissez jamais les compresseurs fonctionner sans surveillance pendant le processus de démarrage manuel en douceur. Fermez toujours les commutateurs à bascule lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance.



AVERTISSEMENT

Le câblage et la mise à la terre sur le terrain adéquats sont requis.

Le non-respect du code peut occasionner des blessures graves, voire mortelles. Tout le câblage sur le terrain DOIT être réalisé par du personnel qualifié. Un câblage mal installé et mis à la terre présente des risques d'INCENDIE et de DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. Pour éviter ces dangers, vous devez respecter les exigences relatives à l'installation et à la mise à la terre du câblage sur le terrain, conformément au Code national de l'électricité (CNE) et des codes d'électricité locaux ou provinciaux.



Cet avertissement ne signifie pas que les produits Hussmann causent le cancer ou des lésions de l'appareil reproducteur, ou qu'ils ne respectent pas les normes ou exigences relatives à la sécurité des produits. Comme le gouvernement de l'État de la Californie le précise, la Proposition 65 doit être considérée davantage comme un « droit de savoir » plutôt qu'une loi sur la sécurité des produits. Lorsque les produits Hussmann sont utilisés comme prévu, nous croyons qu'ils ne sont pas dangereux. Nous indiquons l'avertissement sur la Proposition 65 pour demeurer conforme à la loi de l'État de la Californie. Il nous incombe de fournir à vos clients des étiquettes d'avertissement sur la Proposition 65 précises lorsque cela est nécessaire. Pour de plus amples renseignements sur la Proposition 65, veuillez visiter le site Web du gouvernement de l'État de la Californie.



AVERTISSEMENT

— VERROUILLER / ÉTIQUETER —

Pour éviter les blessures graves ou mortelles occasionnées par une décharge électrique, toujours couper l'alimentation électrique à la source principale avant d'effectuer la réparation ou l'entretien d'un composant électrique. Ces articles comprennent notamment les contrôleurs, les panneaux électriques, les condensateurs, l'éclairage, les ventilateurs et les éléments chauffants.



MISE EN GARDE

Ce manuel a été rédigé conformément à l'équipement d'origine, qui est sujet à modification. Hussmann se réserve le droit de modifier en tout ou en partie l'équipement pour les magasins à venir, y compris, mais sans s'y limiter, les contrôleurs, les robinets/soupapes et les caractéristiques électriques. Les installateurs sont responsables de consulter les dessins de réfrigération fournis pour chaque installation, tel que requis par l'ingénieur responsable.



AVERTISSEMENT

Cet équipement est interdit d'usage en Californie avec tout frigorigène qui figure dans la « Liste des substances prohibées » pour l'usage spécifique, conformément au Code des règlements de la Californie, titre 17, section 95374.

L'usage dans les autres emplacements est limité aux frigorigènes permis par les lois du pays, de l'État ou de la localité, et l'installateur/l'utilisateur sont responsables de s'assurer que seuls les frigorigènes autorisés sont utilisés.

Cet énoncé déclaratoire a été revu et approuvé par Hussmann, et Hussmann atteste, sous peine de parjure, que ces énoncés sont vrais et exacts.

TABLE DES MATIÈRES

INSTALLATION.....	69
Aperçu	69
Dommages lors du transport	69
Perte ou dommage apparent	69
Perte ou dommage dissimulé.....	69
Vérification de la présence de dommages sur place.....	69
Nomenclature de l'appareil Proto-Aire EZ	70
Déplacement de l'appareil.....	71
Dessins techniques et dimensions (documents de soumissions).....	72
TUYAUTERIE DE REFROIDISSEMENT	76
Aperçu	76
Raccordement de la conduite de refroidissement	76
Surchauffe des gaz de retour	76
Conduite d'aspiration	76
Conduite de liquide.....	77
Cycle de refroidissement	77
Cycle d'huile.....	78
ÉLECTRICITÉ.....	78
Câblage sur place.....	78
Taille maximale et minimale du câblage sur place.....	78
Dimensionnement des fils et des dispositifs de protection contre les surintensités	78
Pour les appareils à compresseur 208-230/3/60 avec alimentation simple	78
Pour les appareils à compresseur 208-230/3/60 avec alimentation double	79
Pour les appareils à compresseur 208-230/1/60 avec alimentation simple	79
Pour les appareils à compresseur 208-230/1/60 avec alimentation double	79
Pour les appareils à compresseur 460/3/60 avec alimentation simple.....	79
Pour les appareils à compresseur 460/3/60 avec alimentation double	79
Sonde de température et capteurs de fin de dégivrage et thermostats	80
Fonctionnement du circuit DDFT 120 V	80
Fonctionnement de l'éclairage DEL (s'il y a lieu)	80
Commande électronique du niveau d'huile	80
Disposition générale du boîtier	81
DÉMARRAGE	82
Démarrage.....	82
Chargement du côté réfrigération	82
Procédure – Triple évacuation	83
Liste de contrôle du préchargement	83
Charge de frigorigène.....	83
Charge d'huile.....	84
Rotation du moteur de compresseur	84
Vérifications finales.....	85
Réglages des commandes	85
Commande électronique du niveau d'huile	86
Systèmes auxiliaires	86
Arrêt thermique (Mode numérique).....	86
Dégivrage par cycle d'arrêt	87
Applications du capteur	87
Capteur de pression d'aspiration.....	87
ENTRETIEN	88
Entretien et maintenance	88
Remplacement du compresseur.....	88
Remplacement du séchoir	89
Liste de vérification	90
Séquence de fonctionnement	92
Pièces de rechange	95
Information sur la garantie.....	96

Installation

Aperçu

Cette section contient uniquement l'information requise pour installer l'unité Proto-Aire EZ.

Dommages lors du transport

Tout l'équipement doit être entièrement inspecté pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé avant ou pendant le déchargement.

Cet équipement a été inspecté avec soin à notre usine et le transporteur a assumé l'entière responsabilité du transport. Toute réclamation relative à des dommages apparents ou cachés doit être présentée au transporteur.

Perte ou dommage apparent

Toute perte ou tout dommage évident doit être noté sur la facture de transport ou le reçu de transport et signé par l'agent du transporteur; sinon, le transporteur pourrait rejeter la réclamation. Le transporteur fournira les formulaires nécessaires.

Perte ou dommage dissimulé


Lorsque la perte ou les dommages ne sont pas apparents avant que l'équipement ait été déballé, il faut effectuer une réclamation pour dommages dissimulés. Lorsque des dommages sont constatés, il faut présenter par écrit une demande d'inspection auprès du transporteur dans un délai de 15 jours et conserver tout le matériel d'emballage. Le transporteur fournira tout rapport d'inspection et formulaire de réclamation nécessaire.

Vérification de la présence de dommages sur place

L'unité Proto-Aire EZ est expédiée sur des patins et ses panneaux sont préinstallés. Retirer les panneaux pour accéder aux points de levage du cadre. Ne pas tenter de retirer l'unité des patins avant d'avoir démonté les panneaux.

NOMENCLATURE DE L'APPAREIL Proto-Aire EZ

Les numéros de modèle des appareils Proto-Aire EZ figurent dans la légende sous forme modulaire. La nomenclature est interprétée comme suit :






La nomenclature de l'unité fait partie des exigences du code UL et elle doit être incluse dans la légende ainsi que sur la plaque signalétique de chaque unité.

DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

Il incombe à l'installateur de s'assurer que l'installation finale de l'équipement satisfait toutes les exigences du code applicable. Les illustrations des pages suivantes ne sont qu'utilisées qu'à titre de référence. Le produit réel sera différent selon la configuration de l'appareil. S'assurer que les câbles/sangles de levage n'endommagent pas les manchons de tuyauterie, la surface du serpentin ou les enveloppes de ventilation. Une fondation de soutien périphérique intégrale est requise.

Les dégagements électriques et toutes autres exigences d'installations doivent respecter le Code nationale de l'électricité et les codes locaux de l'électricité.





EXIGENCES DE DÉGAGEMENT MINIMALE :

Prévoir les dégagements indiqués aux pages 8 et 9 pour assurer une circulation d’air adéquate, réduire le risque de recirculation d’air, faciliter l’accès pour le service et assurer la conformité aux exigences du code de l’électricité. Il incombe à l’installateur de s’assurer que l’installation finale de l’équipement satisfait toutes les exigences du code applicable. Le montage du matériel de levage suggéré est illustré ci-dessus. S’assurer que les câbles/sangles de levage n’endommagent pas les manchons de tuyauterie, la surface du serpentin ou le déflecteur de pluie. Le soutien complet du pourtour sous la base de l’appareil est requis.


Proto-Aire EZ — Caractéristiques physiques

	Petit appareil	Grand appareil
Poids opérationnel approximatif de fonctionnement (lb)	2180	2737
Poids d’expédition	2080	2637
Frigorigène	R448A/R449A/407A/407F/404A	R448A/R449A/407A/407F/404A
Charge de l’appareil (été), (lb)	2 rangées – 8; 5 rangées – 15; 6 rangées – 22	LAHB13412/10 – 15,4; LAHB13310 – 12,1
Charge de l’appareil (hiver), (lb)	2 rangées – 24; 5 rangées – 56; 6 rangées – 82	LAHB13412/10 – 61,6; LAHB13310 – 45,4
Capacité du récepteur à 80 %	98	98






Proto-Aire EZ — Emplacements des sorties des raccords




APPAREIL GRANDE TAILLE



REMARQUE
Les dimensions sont
indiquées en pouces.



APPAREIL GRANDE TAILLE

GRILLE ARRIÈRE
FACULTATIVE
MONTRÉE POUR
FINS DE RÉFÉRENCE.





TUYAUTERIE DE REFROIDISSEMENT

Important : Puisque Hussmann n'exerce aucun contrôle direct sur l'installation, l'installateur est responsable d'offrir la protection contre l'éclatement causé par le gel.

Toujours utiliser un régulateur de pression avec un réservoir d'azote. Ne pas excéder 2 psig et ventiler les conduites lors de manœuvres de brasage. Ne pas utiliser plus de 350 psig de pression lors des essais d'étanchéité du côté haute pression. Ne pas utiliser plus de 150 psig de pression lors des essais d'étanchéité du côté basse pression.

Toujours capter la charge d'essai dans un réservoir de récupération approuvé pour le recyclage.

Aperçu

Cette section décrit les principales composantes de refroidissement ainsi que leur emplacement dans chaque les circuits.

Raccordement de la conduite de refroidissement

Utiliser uniquement des tuyaux en cuivre pour réfrigération propres, déshydratés et étanches. Utiliser de l'azote sec dans les conduites pendant le brasage pour prévenir la formation d'oxyde de cuivre. Toutes les soudures doivent être faites par brasage à l'argent et utiliser 35 % d'argent pour les métaux de nature différente.

Les conduites de liquide et d'aspiration doivent se dilater et se contracter indépendamment les unes des autres. Éviter de les pincer ou de les souder ensemble. Les supports doivent laisser les conduites se dilater et se contracter librement. Ne dépasser pas 100 pieds sans changement de direction ou déviation. Planifier bien le pas, le coefficient d'expansion et les siphons en P à la base des colonnes montantes d'aspiration. Utiliser des coudes à grand rayon pour réduire la résistance au débit et les bris. N'utiliser pas de coudes à 45°. Installer plusieurs robinets de service pour faciliter l'entretien et réduire les frais afférents. Ces robinets doivent être homologués UL pour une pression minimale de travail de 450 psig.

Surchauffe des gaz de retour

La surchauffe des gaz de retour doit se situer entre 20 et 30 °F sur tous les appareils.

Conduite d'aspiration

1. Installer une pente descendante dans la direction du débit. Un siphon en P est requis pour toutes les colonnes montantes.
2. La conduite peut être réduite d'une taille après le premier tiers de charge, puis après le second tiers.
3. Les retours d'aspiration des évaporateurs doivent entrer par le haut de la conduite.
4. Une pente minimale de 1/2 po par 10 pieds de course horizontale devrait être utilisée.
5. Pour faciliter le retour adéquat de l'huile, un branchement d'aspiration devrait entrer dans le retour d'aspiration principal par le dessus du retour d'aspiration principal.

Conduite de liquide

Les sorties d'évaporateurs doivent sortir par le bas de la conduite de liquide.

Cycle de refroidissement

En partant des compresseurs, la vapeur de frigorigène est comprimée vers le collecteur de d'évacuation. Le séparateur d'huile sépare le frigorigène du lubrifiant dans le système. Le lubrifiant retourne alors aux compresseurs. Le condensateur dissipe la chaleur non désirée du frigorigène dans le condensateur refroidi à l'air.

Le récepteur sert de piège à vapeur et alimente la conduite de liquide en frigorigène liquide de qualité. Un filtre déshydrateur de conduite de liquide enlève l'eau et les contaminants du frigorigène. La conduite de liquide achemine le frigorigène liquide vers le détendeur thermostatique, qui envoie ensuite le frigorigène vers les présentoirs (serpentins d'évaporation). Ces serpentins extraient la chaleur du produit contenu dans les présentoirs. Un filtre d'aspiration fourni par l'usine mais installé sur place enlève les contaminants de la vapeur de retour. Il est aussi recommandé d'installer des robinets d'isolement pour faciliter l'entretien.

La soupape mécanique ORI (ouverture sur hausse de pression d'entrée) devrait être réglée pour commencer à s'ouvrir à une pression équivalente 70 °F tirée du tableau T/P. Ceci permet la dérivation une fois les ventilateurs désactivés. Pour régler la soupape, poser le manomètre sur la prise d'entrée de la soupape, puis abaisser artificiellement la pression jusqu'à ce que la soupape commence à s'ouvrir. La soupape est réglée en usine par Sporlan pour s'ouvrir à 120 psi. Pour le démarrage initial, le fait de tourner la vis de réglage vers l'INTÉRIEUR d'environ * tours devrait donner un point de démarrage et faciliter la vérification du bon fonctionnement.

*ORI-6 = 1 tour = 27 lb

*ORI-10 = 1 tour = 17 lb

Pression équivalente 70 °F = (X) tours + 120 psi

La soupape de dérivation mécanique CRO (fermeture sur hausse de pression de sortie) devrait être réglée pour commencer à se fermer à 2 psi au-dessus du point de consigne de pression d'aspiration du compresseur satellite basse température. Ceci empêche les cycles de fonctionnement courts du compresseur satellite basse température. La soupape est réglée en usine par Sporlan pour se fermer à 15 psi. Pour le démarrage initial, tourner la vis de réglage environ * tours, dans le sens horaire pour augmenter le réglage, et dans le sens antihoraire pour abaisser le réglage. La soupape possède une plage de réglage de 0 à 20 psi.

*CRO-4 = 1 tour = 3,3 lb

Cycle d'huile

Le frigorigène d'évacuation transporte des gouttelettes d'huile de la sortie du compresseur. Le séparateur d'huile sépare l'huile du frigorigène. L'huile est emmagasinée dans le séparateur d'huile jusqu'à ce que ce soit requis. L'huile retourne dans le système par la conduite haute pression et le filtre à l'huile.

Le filtre à l'huile enlève les impuretés de l'huile. L'huile à haute pression est distribuée à la commande électronique du niveau d'huile, qui alimente l'huile vers le compresseur à travers le robinet à solénoïde.

Des régulateurs d'huile électroniques surveillent les niveaux d'huile. Les appareils ont une alimentation de 208 V. Lorsque le niveau d'huile dans le compresseur chute sous la moitié de la vitre de surveillance, le témoin de remplissage s'allume et le solénoïde d'huile se met en marche. Si, après 90 secondes, le niveau d'huile ne monte pas au-dessus de la moitié de la vitre, l'unité ouvre le circuit de commande du compresseur. Si de l'huile devient alors disponible, la commande électronique du niveau d'huile se remet automatiquement à zéro et le compresseur redémarre.

Électricité

Câblage sur place

Taille maximale et minimale du câblage sur place

La taille des fils sur place est basée sur l'intensité de charge totale; la taille maximale des fils pouvant être branchés aux bornes du commutateur de service. (La taille des fils est basée sur l'intensité admissible minimale du circuit inscrite sur la plaque signalétique). Consultez le Code national de l'électricité pour les facteurs de correction et d'ajustement.

Dimensionnement des fils et des dispositifs de protection contre les surintensités

Vérifier la légende pour connaître le courant admissible minimum (MCA), le dispositif de protection de surintensité (MOPD) et l'intensité à charge nominale totale (RLA). Respectez les lignes directrices du Code national de l'électricité.

Un ou plusieurs circuits de dérivation doivent être intégrés à partir des renseignements fournis sur la plaque signalétique de l'appareil pour le courant admissible minimum (MCA) et le dispositif de protection de surintensité (MOPD).

Les composantes de l'unité Proto-Aire EZ sont branchées le plus complètement possible en usine et ces branchements respectent le Code national de l'électricité. Toutes les déviations requises par les codes de l'électricité applicables sont la responsabilité de l'installateur.

Pour les appareils à compresseur 208-230/3/60 avec alimentation simple :

Pour chaque Proto-Aire EZ, prévoir :

- Un circuit 208-230/3/60 (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un circuit 120/1/60 dédié à disjoncteur de fuite de terre si un élément de branchement est appliqué.
- Un fil de terre vers mise à la terre

Pour les appareils à compresseur 208-230/3/60 avec alimentation double :

Pour chaque Proto-Aire EZ, prévoir :

- Un circuit de dérivation 208-230/3/60
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 208-230/1/60 (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 120/1/60 dédié à disjoncteur de fuite de terre si un élément de branchement est appliqué.

Pour les appareils à compresseur 208-230/1/60 avec alimentation simple :

Pour chaque Proto-Aire EZ, prévoir :

- Un circuit 208-230/1/60 (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 120/1/60 dédié à disjoncteur de fuite de terre si un élément de branchement est appliqué.

Pour les appareils à compresseur 208-230/1/60 avec alimentation double :

Pour chaque Proto-Aire EZ, prévoir :

- Un circuit 208-230/1/60 (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 208-230/1/60 (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 120/1/60 dédié à disjoncteur de fuite de terre si un élément de branchement est appliqué.

Pour les appareils à compresseur 460/3/60 avec alimentation simple :

Pour chaque Proto-Aire EZ, prévoir :

- Un circuit 460/3/60 (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 120/1/60 dédié à disjoncteur de fuite de terre si un élément de branchement est appliqué.
- Si un transformateur ponctuel installé sur le terrain est utilisé, un câblage supplémentaire est requis sur le transformateur, selon l'application.

Pour les appareils à compresseur 460/3/60 avec alimentation double :

Pour chaque Proto-Aire EZ, prévoir :

- Un circuit 460/3/60 (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 208-230/1/60 ou 208-230/3/60 tel que requis par l'application (fil neutre également requis si on utilise un réchauffeur de réservoir à basse température ambiante)
- Un fil de terre vers la mise à la terre
- Un circuit 120/1/60 dédié à disjoncteur de fuite de terre si un élément de branchement est appliqué.

Sonde de température et capteurs de fin de dégivrage et thermostats

Utiliser des câbles Belden blindés et mis à la terre n° 8762, ou l'équivalent, entre le panneau de commande et les détecteurs ou thermostats du présentoir.

Important :

Il faut utiliser un câble blindé. Le câble blindé doit être fixé au revêtement du panneau qui contient le panneau de commande auquel il se branche.

Fonctionnement du circuit DDFT 120 V

Le Proto-Aire EZ peut inclure une prise de courant DDFT en option. Câblé sur place à partir du circuit dédié. Ce circuit est sous tension même si l'alimentation de l'appareil est coupé.

Fonctionnement de l'éclairage DEL (s'il y a lieu)

Le Proto-Aire EZ peut inclure un éclairage DEL dans le boîtier électrique et dans l'appareil. L'éclairage est commandé par un interrupteur à levier situé dans le boîtier électrique. L'éclairage ne fonctionne pas si l'alimentation est coupé de l'appareil.


Commande électronique du niveau d'huile

La régulation du niveau d'huile standard est alimentée par une tension de commande correspondante de 208 V. Câblé au circuit général d'alarme du compresseur ou détecté par une alarme d'arrêt du compresseur.

Disposition générale du boîtier

La disposition du boîtier électrique ci-dessous est une disposition générale qui indique les noms et les emplacements des composants dans le boîtier. Le diagramme représente un appareil à compresseur 208 V c.a./3/60 Hz, SCCR 10 kA doté d’un sectionneur traversant la porte. Comme il est possible de configurer le produit, la disposition ci-dessous n’est pas représentative d’un appareil particulier et doit uniquement être utilisée à titre d’exemple général.

Il est possible que plus de composants soient situés sur une doublure supplémentaire de la porte vers le boîtier électrique. Ces composants sont spécifiques au contrôleur et au système de commande choisis pour les appareils individuels.



PHASE MONITOR	CONTRÔLEUR DE PHASE
FUSES	FUSIBLES
DISCONNECT (OPTIONAL)	SECTIONNEUR (EN OPTION)
RELAYS	RELAIS
TOGGLE SWITCHES	INTERRUPTEUR À BASCULE
APPLICATION SPECIFIC AREA	SECTEUR SPÉCIFIQUE À L'APPLICATION
COMP BREAKERS	DISJONCTEURS DU COMP.
BREAKERS	DISJONCTEURS
TERMINAL PINS	BORNES DE BRANCHEMENT
POWER DISTRIBUTION BLOCK	BLOC DE DISTRIBUTION DE L'ALIMENTATION
COMP CONTACTORS	CONTACTEURS DU COMP.
IDCM MODULE	MODULE IDCM
POWER DISTRIBUTION BLOCK	BOÎTE DE DISTRIBUTION
CURRENT SENSING RELAYS	RELAIS AMPÈREMÉTRIQUES
CONDENSER MOTOR FUSES	FUSIBLES DU MOTEUR DU CONDENSEUR
CURRENT SENSING RELAYS	RELAIS AMPÈREMÉTRIQUES
CONDENSER MOTOR FUSES	FUSIBLES DU MOTEUR DU CONDENSEUR
CONDENSER FAN CONTACTORS	CONTACTEURS DU VENTILATEUR DU CONDENSEUR
TERMINAL PINS	BORNES DE BRANCHEMENT
GROUND LUG	COSSE DE MISE À LA TERRE
GROUND BAR	BARRE DE MISE À LA TERRE
GFI OUTLET	PRISE DDFT
GFI BREAKER (OPTIONAL)	DISJONCTEUR DDFT (EN OPTION)

Démarrage

Chargement du côté réfrigération

Essai d'étanchéité

Inspecter visuellement toutes les conduites et tous les joints afin de s'assurer que la tuyauterie est installée de manière appropriée.

Ouverture de l'alimentation

Compresseurs – Ouvrir les disjoncteurs de tous les compresseurs.

Isolation

Compresseurs – Fermer les robinets de service des conduites d'aspiration et d'évacuation.

Transducteurs de pression – Fermer les robinets d'équerre.

Soupapes d'injection de liquide – Fermer les soupapes.

Ouverture

Soupapes, récepteur.

Vérification

Normes de frigorigène du système, des compresseurs et des détendeurs thermostatiques des comptoirs réfrigérés et réfrigérateurs.

Normes d'alimentation électrique et de composantes.

Charge d'essai

À l'aide d'un mélange adéquatement contrôlé d'azote à l'état gazeux et de frigorigène, pressuriser le système à la vapeur seulement. Monter la pression du système à 150 psig. Utiliser un détecteur de fuite électronique pour inspecter tous les branchements. Si une fuite est détectée, l'isoler, la réparer et la tester de nouveau. S'assurer que le système est à 150 psig et que tous les robinets fermés pour réparer la fuite sont ouverts de nouveau. Une fois que toutes les fuites sont réparées et testées, le système doit demeurer stable pendant au moins 12 heures sans que la pression chute sous 150 psig.

Évacuation

L'azote et l'humidité resteront dans le système à moins que les bonnes procédures d'évacuation soient utilisées. L'azote peut causer une pression de tête excessive s'il demeure dans le système. L'humidité cause un blocage du détendeur thermostatique, une accumulation de cire et la formation d'acide, d'huile et de boue.

Ne pas purger simplement le système, car cette procédure est illégale, coûteuse et nocive pour l'environnement, et elle peut laisser de l'humidité et de l'azote dans le système. **Ne pas** démarrer le compresseur pour évacuer le système parce que cette procédure fait entrer de l'humidité dans l'huile du carter des compresseurs et ne produit pas une aspiration suffisante pour retirer l'humidité du reste du système à des températures normales.

Configuration

Brancher une pompe à vide de 8 pi³/min ou plus à l'orifice d'accès du collecteur d'aspiration et de la conduite d'alimentation de liquide de l'appareil Proto-Aire EZ. Brancher un micro-indicateur de vide (microvacuomètre) à la pompe et au point du système le plus éloigné du compresseur. Planifier les procédures de manière à ce que le passage du vide au frigorigène n'insère pas de contaminants dans le système. La pompe à vide doit être en bon état et chargée d'huile propre pour donner les résultats voulus.

Procédure – Triple évacuation

Faire le vide à 1 500 microns. Si le vide ne se maintient pas, déterminer la cause et la corriger. Recommencer et faites le vide à 1 500 microns.

Briser le vide avec de la vapeur de frigorigène jusqu'à une pression d'environ 2 psig. Ne pas excéder la variation de pression maximale du transducteur du microvacuomètre.

Refaire le vide à 1 500 microns.

Briser le vide avec de la vapeur de frigorigène jusqu'à une pression d'environ 2 psig. Avant de charger le système, il faut retirer l'emballage de toutes les enveloppes de filtre et de dessiccateur si aucun filtre ou dessiccateur étanche n'a été fourni. Il faut installer les filtres d'aspiration et les âmes de filtres-déshydrateurs appropriés, le cas échéant.

Faire le vide une troisième fois à 500 microns. Fermer les robinets de vide et laisser reposer le système pendant au moins 12 heures. Si la pression de 500 microns se maintient, la charge peut commencer. Sinon, la cause de la fuite doit être identifiée et corrigée. Répéter la procédure d'évacuation en entier, à partir de la première étape.

Liste de contrôle du préchargement

Pendant toute procédure d'abaissement de pression, vérifier :

Comptoirs réfrigérés

- Exigences électriques et source d'alimentation
- Serrage et propreté des branchements électriques
- Fonctionnement correct du ventilateur
- Réglages du thermostat

Réfrigérateurs-chambres et congélateurs-chambres

- Exigences électriques et source d'alimentation
- Serrage et propreté des branchements électriques
- Fonctionnement correct du ventilateur
- Réglages du thermostat

NOTES :**Charge de frigorigène**

- Ne pas oublier que le condensateur de l'unité Proto-Aire EZ contient seulement une petite quantité de frigorigène. Il est par conséquent très facile de surcharger l'unité Proto-Aire EZ si les précautions prises pendant la charge ne sont pas suffisantes.
- *L'ajout de liquide jusqu'à ce que la vitre de surveillance n'ait plus de bulles cause souvent une surcharge du système, ce qui déclenche les alarmes de pression de tête. Toutefois, si le condensateur est doté d'un circuit de refroidissement secondaire, il est la plupart du temps doté d'un regard de liquide.*
- La charge de frigorigène initiale devrait se faire du côté liquide du système pour éviter le refoulement du liquide dans les compresseurs.

Étant donné que les frigorigènes hydrofluorocarbonés sont moins denses que les frigorigènes qu'ils remplacent, ils ont tendance à se vaporiser ou à former des bulles plus facilement, même lorsque la charge est correcte.

Charge d'huile

Charge le séparateur d'huile avec l'huile.

**Utiliser uniquement une huile Mobil EAL Arctic 22 CC, ICI Emkarate RL 32 CF
ou Copeland Ultra 22 CC**

Le séparateur d'huile est expédié sans charge d'huile.

Niveaux d'huile

Compresseur – moitié supérieure du regard

Séparateur d'huile – entre les deux regards

Avis important à l'installateur

Les compresseurs et le séparateur d'huile doivent être surveillés étroitement pendant la mise en marche, car l'huile POE ne retourne pas aux évaporateurs aussi rapidement que l'huile minérale.

Rotation du moteur de compresseur

Pour vérifier la rotation du compresseur des appareils triphasés, procéder comme suit :

1. Installer des jauges sur les conduites d'aspiration et de refoulement principale. La marche temporaire du compresseur devrait causer une baisse de la pression d'aspiration et une hausse de la pression d'évacuation.
2. Lorsque l'interrupteur de service est à l'arrêt (OFF), placer à l'arrêt (OFF) tous les disjoncteurs du panneau de commande SAUF le disjoncteur du circuit de commande.
3. Mettre l'interrupteur d'alimentation principale à « ON » (marche).
4. Chercher le voyant vert du protecteur monophasé. Si le voyant est rouge, mettre l'interrupteur de service principale à l'arrêt (OFF). Tout le câblage triphasé Proto-Aire EZ est branché de L1 à T1, L2 à T2, et L3 à T3. Corriger les branchements sur place de façon à ce que le protecteur de phase indique l'alignement de phase. (Le voyant est vert.)
5. L'entrepreneur d'installation doit vérifier de nouveau la rotation du ventilateur de condensateur.
6. Mettre l'interrupteur d'alimentation principale à « ON » (marche).
7. Démarrer tous les compresseurs (ON) à l'aide du contrôleur électrique.

8. Allumer temporairement (ON) le disjoncteur du compresseur n° 1 et vérifier la direction du pompage. Vérifier tous les compresseurs avant de changer quelque fil que ce soit. Si tous les compresseurs fonctionnent en sens inverse, changez deux pattes sur les bornes de raccordement d'alimentation de l'appareil. Pour un compresseur individuel, changer les pattes sur le côté demande du contacteur du compresseur.
9. Retirer les conditions forcées.

Vérifications finales

Surchauffe des gaz de retour

La surchauffe des gaz de retour doit se situer entre 20 et 30 °F sur tous les appareils.

Une fois que le système est en marche, l'installateur a la responsabilité de s'assurer que tous les ajustements finaux sont effectués afin que l'appareil Proto-Aire EZ offre une efficacité et un rendement thermique maximal au client. Ces ajustements incluent :

- Ajustement de surchauffe du détendeur thermostatique
- Réglages du régulateur de pression électronique
- Horaire et durée du dégivrage
- Équilibre du débit du condensateur
- Commandes de haute et de basse pression
- Réglages du thermostat
- Ajustements aux commandes électroniques
- Commande électronique du niveau d'huile
- Remplacer tous les filtres-déshydrateurs d'aspiration et de liquide après un temps de marche de 72 heures.
- Inspecter à fond toute la tuyauterie pendant le fonctionnement de l'équipement et ajouter des supports dans les endroits où les conduites vibrent.
- S'assurer que les supports supplémentaires ne nuisent pas à l'expansion et à la contraction des tuyaux.

Une fois les comptoirs réfrigérés remplis, vérifier de nouveau le fonctionnement du système.

Après 90 jours, revérifier le système en entier, y compris le câblage effectué sur place.

Mise en garde

Ne jamais faire fonctionner les compresseurs sous vide, car cela peut rapidement endommager les compresseurs.

Réglages des commandes

Les commandes mécaniques de basse pression doivent obligatoirement être réglées sur place.

Commande électronique du niveau d'huile

Des régulateurs d'huile électroniques surveillent les niveaux d'huile. Les appareils ont une alimentation de 208 V. Lorsque le niveau d'huile dans le compresseur chute sous la moitié de la vitre de surveillance, le témoin de remplissage s'allume et le solénoïde d'huile se met en marche. Si, après 90 secondes, le niveau d'huile ne monte pas au-dessus de la moitié de la vitre, l'unité ouvre le circuit de commande du compresseur. Si de l'huile devient alors disponible, la commande se remet à zéro et le compresseur redémarre.

Systèmes auxiliaires

Ce type de données du capteur peut être programmé pour un fonctionnement analogue (capteur de température du présenteur) ou numérique (comme le Klixon). Les capteurs auxiliaires sont typiquement utilisés pour fournir de l'information au contrôleur relativement à un circuit de dégivrage particulier.

Arrêt thermique (Mode numérique)

Les renseignements ci-dessous sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement lorsqu'un capteur auxiliaire est utilisé pour brancher un dispositif de thermostat d'arrêt thermique (Klixon*) au dispositif de commande afin d'arrêter le dégivrage à haute température. (*Aucun capteur thermique n'est installé dans le comptoir réfrigéré.)

Remarque : On suppose qu'en mode réfrigération le thermostat d'arrêt thermique (dispositif avec fermeture sur hausse) est ouvert.

Dégivrage par cycle d'arrêt

Application

Le dégivrage par cycle d'arrêt est la méthode de dégivrage la plus simple. Un relais est utilisé pour couper une électrovanne à un moment précis. Des électrovannes d'arrêt d'aspiration doivent être utilisés pour contrôler la température des longues canalisations étant donné la capacité limitée du récepteur. Il est recommandé d'installer des robinets d'isolement à bille sur chaque comptoir réfrigéré pour faciliter l'entretien.

Fonctionnement du dégivrage

1. Pour initier le dégivrage, le tableau de commande coupe le solénoïde du circuit visé.
2. Après la durée prévue du dégivrage, l'unité redémarre le solénoïde pour permettre la réfrigération normale.

Applications du capteur

Capteur de pression d'aspiration

Les données sur la pression d'aspiration fournissent au contrôleur électronique les informations requises pour démarrer et arrêter successivement les compresseurs afin de maintenir un point de réglage donné.

IMPORTANT

L'appel de courant requis par les multimètres analogiques (Volt-Ohmmètres ou VOM) peuvent endommager de façon permanente l'équipement électrique.

N'utiliser jamais un VOM pour vérifier les composantes informatiques ou les systèmes de commande informatiques. Utilisez un multimètre numérique pour mesurer la tension, l'intensité, les milliampères ou les ohms. Si une plage est dépassée, l'écran affiche OL (surcharge).

Entretien et maintenance

IMPORTANT : Comme Hussmann n'a pas de contrôle direct sur l'installation, il incombe à l'entrepreneur en installation de prévoir la protection contre l'éclatement causé par le gel.

Vérifier si un circuit est ouvert dans la source d'alimentation. Couper toute l'alimentation avant d'ouvrir les panneaux de commande. Remarque : CERTAINS APPAREILS SONT MUNIS DE PLUS D'UNE ALIMENTATION.

Toujours utiliser un régulateur de pression avec un réservoir d'azote. Ne pas excéder 2 psig et ventiler les conduites lors de manœuvres de brasage. Ne pas utiliser plus de 350 psig de pression lors des essais d'étanchéité du côté haute pression. Ne pas utiliser plus de 150 psig de pression lors des essais d'étanchéité du côté basse pression.

Toujours capter la charge d'essai dans un réservoir de récupération approuvé pour le recyclage.

Réparation

Remplacement du compresseur

Avant de commencer à enlever l'ancien compresseur, préparer le compresseur de rechange comme suit :

Vérification :

Compresseur de rechange

- Spécifications électriques
- Applications du frigorigène
- Capacité
- Emplacement et disposition des branchements de tuyauterie
- Joints d'aspiration et d'évacuation
- Exigences de montage
- Remplacer le contacteur de compresseur lors du remplacement du compresseur.
- S'assurer que le compresseur est dans un endroit facile d'accès, hors de sa caisse et dévissé de la palette d'expédition.

Débrancher l'alimentation électrique

Couper l'alimentation électrique du moteur et du tableau de commande de l'unité.

Mettre hors tension le circuit de commande et ouvrir tous les disjoncteurs du compresseur.

Étiqueter et enlever les fils électriques du compresseur.

Isoler le compresseur.

Mettre en cale avant les robinets de service d'aspiration et de refoulement.

Évacuer la pression du compresseur à travers les orifices d'évacuation et d'aspiration vers un **contenant de récupération approuvé**.

Enlever les composantes externes devant être réutilisées sur le compresseur de rechange.

Enlever les verrous rotatifs d'aspiration et de déchargement.

Enlever les boulons de fixation.

Boucher les trous conformément aux spécifications du fabricant du compresseur.

Installer le nouveau compresseur dans l'ordre inverse de l'enlèvement. Ne pas ouvrir le nouveau compresseur sur le système avant de l'avoir testé pour les fuites et purgé trois fois.

Remplacement du séchoir

Fermer le système. Isoler le séchoir à remplacer et évacuer la pression dans un **contenant de récupération approuvé**. Remplacer, mettre sous pression, faire l'essai d'étanchéité et remettre en service.

Utiliser ce formulaire comme guide pour la liste de vérification de votre magasin dans la page suivante.

Liste de vérification Proto-Aire EZ échantillon								
Magasin : QT Market			Emplacement : Une ville, Canada					
Date : 2018-07-30			Heure :					
Unité	A							
Numéro de modèle								
Numéro de série								
Numéro de commande d'usine								
Date de fabrication	2020-07-30							
Dégivrage								
Circuit n°	1	2	3	4	5 / 6			
Type	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt /			
N°/Jour	2	3	3	2	1 /			
Longueur	40 m	45 m	45 m	45 m	60 m /			
Surchauffe	26 °F							
Point de consigne d'aspiration	52 psig							
Pression d'aspiration	52,0 psig / 17 °F saturé							
Température d'aspiration	17 °F							
Surchauffe divisée/satellite								
Point de consigne d'aspiration								
Pression d'aspiration								
Température d'aspiration								
Huile	POE							
Séparateur d'huile	Entre les regards							
Différentiel de pression								
Condenseur								
Pression de tête	214,9 psig							
Température d'eau Entrée	OK							
Température d'eau Sortie	OK							
Frigorigène	448a							
Niveau du récepteur								
Regard du liquide	Mousseux							
Compresseur n°	1	2	3					
N° de modèle	ZBD57KCE	ZB57KCE	ZB57KCE					
Température d'évacuation	173 °F	166 °F	166 °F					
Intensité tirée	10,2	10,7	10,8					
Temp. ext. au racc. huile	chaud	chaud	tiède					
Flotteur ou racc. huile	¾	¾	¾					
Condition de l'aimant de commande d'huile								
Contrôleur								
Alarmes								
Heure et date affichées								
	Remarques : L.L. Filtre changé Tous les robinets thermostatiques réglés. Augmenté pression d'aspiration de 48 psig à 52 psig. Tous les compteurs réfrigérés sont nettoyés.							

Liste de vérification Proto-Aire EZ								
Magasin :			Emplacement :					
Date :			Heure :					
Unité								
Numéro de modèle								
Numéro de série								
Numéro de commande d'usine								
Date de fabrication								
Dégivrage								
Circuit n°	1	2	3	4	5			
Type								
N°/Jour								
Longueur								
Surchauffe								
Point de consigne d'aspiration								
Pression d'aspiration								
Température d'aspiration								
Huile								
Séparateur d'huile								
Différentiel de pression								
Condenseur								
Pression de tête								
Température d'eau Entrée								
Température d'eau Sortie								
Frigorigène								
Niveau du récepteur								
Regard du liquide								
Compresseur n°	1	2	3					
N° de modèle								
Température d'évacuation								
Intensité tirée								
Temp. ext. au racc. huile								
Flotteur ou racc. huile								
Condition de l'aimant de commande d'huile								
Contrôleur								
Alarmes								
Heure et date affichées								
Remarques :								

Séquence de fonctionnement

1) Aperçu général de la séquence

A. Entrées du système et commande

Le BAS ou le contrôleur du système surveille les entrées du système, commande les sorties du système et assure le fonctionnement des alarmes; il est doté de dispositifs de sûreté électromécaniques ou électroniques de secours en cas de défaillance du contrôleur. L'appareil doit pouvoir être configuré pour les frigorigènes R404A, R407A, R407F, R448A et R449A.

B. Compresseurs

Le réglage des étages du compresseur doit être réalisé par un point de contrôle (*point de consigne de pression d'aspiration*) situé dans le collecteur d'aspiration de retour correspondant. Les compresseurs fonctionnent sous la commande du contrôleur de baie, dont les sorties sont câblées en série avec les dispositifs de sûreté de compresseurs individuels, y compris un pressostat haute pression de compresseur pour la protection contre la pression de refoulement élevée, la commande basse pression de sûreté ou la protection de basse pression d'aspiration, et d'autres dispositifs de sûreté électroniques pour la pression différentielle d'huile de compresseur individuel ou la surveillance du niveau d'huile. Les dispositifs de sûreté de compresseur assurent l'arrêt d'urgence du compresseur ou servent de dispositifs de secours pour le contrôleur de l'appareil.

C. Condenseur

Le fonctionnement du condensateur est basé sur la stratégie de régulation de pression de refoulement. Le BAS ou le contrôleur du système commande les ventilateurs de condensateurs et assure le réglage des étages/cycles de tous les ventilateurs (n° 1, 2 et 3) afin de maintenir la pression de refoulement.

Le ventilateur de condensateur n° 1 est le premier ventilateur à se mettre en marche et le dernier à s'arrêter.

Les ventilateurs de condensateur n° 2 et 3 fonctionnent au besoin pour maintenir la pression de refoulement dans des conditions de basse température ambiante. Les ventilateurs de condensateur n° 2 et 3 sont programmés pour fonctionner tour à tour à égale durée.

2) Sûretés du compresseur

A. Défaillances de niveau d'huile

Chaque compresseur à spirale est doté de la régulation de niveau d'huile optique OMC qui doit surveiller le niveau d'huile dans le compresseur, et assurer le maintien du niveau approprié. En cas de bas niveau d'huile, après un retard interne de deux minutes, la régulation de l'huile doit signaler l'anomalie relative à huile, puis mettre le circuit de commande de compresseur hors tension.

B. Contacteur de verrouillage haute pression

Chaque compresseur est doté d'un pressostat haute pression à réarmement automatique qui, en cas de surpression du compresseur individuel, doit désactiver le circuit de commande du compresseur. Le pressostat haute pression se réarme automatiquement lorsque la pression a chuté sous le point de consigne différentielle (activation) du pressostat.

C. Commande basse pression

Le contrôleur du système règle les étages de marche et d'arrêt du compresseur selon un point de consigne de pression d'aspiration. Le groupe d'aspiration comprend une commande basse pression réglable.

D. Sonde de température de refoulement

Certains modèles du compresseur numérique sont dotés d'une sonde de température de refoulement installée dans la tête du compresseur. Elle est surveillée pour les températures de refoulement élevées et, en cas de températures de refoulement excessives, une alarme retentit à l'IDCM.

E. Disjoncteur

Des disjoncteurs de compresseur individuels doivent être prévus pour chaque compresseur. Le disjoncteur doit s'ouvrir en cas d'anomalie et empêcher l'alimentation 208 V d'entrer du côté ligne du contacteur de compresseur. Les disjoncteurs doivent se déclencher en cas de surintensité, de court-circuit ou de surchauffe.

F. Surcharges thermiques

La surchauffe de l'enroulement du moteur est détectée par les surcharges internes du compresseur. En cas d'augmentation de température excessive dans les enroulements du moteur, la surcharge interne doit ouvrir directement les alimentations haute tension des enroulements du moteur, puis arrêter le compresseur. Les déclenchements liés à l'enroulement du moteur doivent se réarmer automatiquement une fois que les températures d'enroulement ont diminué sous le seuil nominal.

G. Chauffe-carters

Un chauffe-carter est utilisé afin d'atténuer la migration de liquide vers le compresseur pendant les périodes d'arrêt. Le chauffe-carter est interverrouillé au contacteur du compresseur qui doit être alimenté lorsque le compresseur n'est pas en marche.

H. Preuve de marche (s'il y a lieu)

À la commande de marche du compresseur, le contrôleur doit surveiller l'entrée numérique du relais de détection de courant du compresseur monté sur panneau pour détecter un signal de preuve de marche. L'absence de la cessation de l'entrée de preuve de marche produit une alarme de preuve de marche. Une alarme de preuve de marche peut se produire si le compresseur ne tire pas de courant lorsque le contrôleur s'attend à ce que le compresseur soit en marche. Ceci pourrait notamment être causé par le déclenchement d'un disjoncteur de compresseur, un déclenchement de commande basse pression, un déclenchement de commande haute pression, une anomalie de niveau d'huile ou un déclenchement de surcharge thermique.

3) Dispositifs d'entrée

A. Sonde de température ambiante

La sonde de température ambiante mesure la température ambiante et est montée près du côté admission d'air du premier ventilateur de condensateur. La sonde de température ambiante assure uniquement la surveillance et n'a pas de mode de défaillance ni d'incidence sur le fonctionnement du système.

B. Transducteur de pression de refoulement

Le transducteur de pression de refoulement mesure la pression dans le collecteur de refoulement. En cas de défaillance du transducteur de pression de refoulement, les ventilateurs de condensateur demeurent en marche.

C. Transducteur de pression d'aspiration

Le transducteur de pression d'aspiration mesure la pression dans le collecteur d'aspiration du groupe d'aspiration connexe. En cas de défaillance du transducteur de pression d'aspiration, les compresseurs s'étagent en fonction de la commande basse pression du groupe d'aspiration et de l'état de défaillance de la sortie du relais de compresseur associé (normalement ouvert ou normalement fermé).

D. Sonde de température de circuit

La sonde de température de circuit est montée près de l'évaporateur et mesure la température du circuit. En cas de défaillance d'une sonde de température du circuit, le circuit fonctionne en mode de réfrigération seulement jusqu'à ce que la défaillance de la sonde soit corrigée.

E. Sonde de terminaison de circuit/Klixon (s'il y a lieu)

La sonde de terminaison de circuit/Klixon est montée près de l'évaporateur et mesure la température de fin de dégivrage.

F. Interrupteur de porte

En cas de défaillance de coupure d'interrupteur de porte, une alarme d'interrupteur de porte retentit après le délai d'alarme de l'interrupteur de porte, puis continue de retentir jusqu'à la correction de la défaillance.

G. Dispositif de surveillance de phase

Chaque appareil triphasé est doté d'un dispositif de surveillance de phase qui surveille l'alimentation entrante et coupe l'alimentation des circuits de commande de compresseur et de condensateur pour éviter le fonctionnement de toutes les charges. Le dispositif de surveillance de phase émet une seule alarme générale au contrôleur en présence de l'une des conditions ci-dessous :

- Sous-tension/surtension
- Coupure de phase
- Inversement de phase
- Déséquilibre de la tension

Pièces pour référence rapide

Pour une liste complète des pièces de rechange, suivez le lien ci-dessous vers le magasin en ligne de pièces Hussmann :

<https://parts.hussmann.com/product-search>

Voici les liens vers les renseignements de commande des compresseurs Emerson CPC E2E et Danfoss série AK :


Emerson :

<https://climate.emerson.com/en-us/products/controls-monitoring-systems>

Danfoss :

<https://store.danfoss.com/en/Cooling/Electronic-Controls/Supervisory-Solutions/c/2190>

https://store.danfoss.com/us/en_US/Climate-Solutions-for-cooling/Electronic-Controls/Compressor-and-Condenser-Control/Pack-controller%2C-AK-PC-551/p/080G0281



HUSSmann®

**Pour obtenir de l'information
au sujet de la garantie ou pour toute
autre question, communiquez
avec votre représentant Hussmann.
Veuillez indiquer les numéros de
modèle et de série du produit.**